

Normatívy objektov na rok 2020 a hospodárnosť za rok 2020

Evid. číslo odberateľa tepla:	666212	Okres:	PO
Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:	3471	Okres:	SB
Počet dennostupňov v hodnotenom období Sabinov:	3232	Okres:	SB
Počet dennostupňov v hodnotenom období Lipany:	3747	Okres:	SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m ²	m ²	MWh	kWh/m ²	kW	%
	1	Čergovská 22,24	Prešov	Pl.14r.II.	4375	4375	188,41	89,4	65,24	100
	2	Čergovská 26,28	Prešov	Pl.14r.II.	4375	4375	194,75	89,4	57,74	100
	3	Gregorovce 217	Gregorovce	T 11	525	89	13,17	111,2	2,48	75
	4	Janka Kráľa 1	Veľký Šariš	T06B b. KE	480	480	44,38	93,4	8,37	100
	5	Janka Kráľa 2	Veľký Šariš	T06B b. KE	480	413	46,76	93,4	8,82	82
	6	Janka Kráľa 3	Veľký Šariš	T06B b. KE	480	480	44,73	93,4	8,44	100
	7	Janka Kráľa 4	Veľký Šariš	T06B b. KE	480	480	78,73	93,4	14,85	57
	8	Jarková 13	Svinia	T 11	780	315	18,33	111,2	3,46	100
	9	Kojatice 180	Kojatice	T 11	876	506	26,85	111,2	5,07	100
	10	Ku amfiteátru 16	Prešov	T 11	466	466	73,48	111,2	13,86	71
	11	Lesná 39	Záhradné	T 11	423	346	49,72	111,2	9,38	77
	12	M. Čulena 47-51	Prešov	LB.MB b.	1905	1905	105,67	107,8	28,73	100
	13	Magurská 12,14	Prešov	Pl.14r.II.	5048	5048	181,49	89,4	59,48	100
	14	Magurská 13,15,17	Prešov	Pl.14r.II.	5421	5421	250,90	89,4	87,67	100
	15	Palárikova 2	Prešov	T 11	495	495	71,06	111,2	13,41	77

Normatívy objektov na rok 2020 a hospodárnosť za rok 2020

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3471

Okres: PO

Počet dennostupňov v hodnotenom období Lipany:

3747

Okres: SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m ²	m ²	MWh	kWh/m ²	kW	%
	16	Palárikova 3	Prešov	T 11	495	495	78,12	111,2	14,74	70
	17	Palárikova 5	Prešov	T 11	495	495	67,58	111,2	12,75	81
	18	Palárikova 8	Prešov	T 11	495	495	71,98	111,2	13,58	76
	19	Pri majáku 2	Prešov	O4	774	200	49,25	73,3	13,05	30
	20	Pri majáku 3	Prešov	O4	959	250	51,65	73,3	12,60	35
	21	Pri majáku 4	Prešov	O4	774	200	51,93	73,3	12,67	28
	22	Pri majáku 5	Prešov	O4	959	250	43,95	73,3	11,60	42
	23	Široké 508	Široké	T 11	573	573	70,85	111,2	15,40	90
	24	Široké 509	Široké	T 11	573	573	48,08	111,2	14,04	100
	25	Široké 510	Široké	T 11	573	573	50,06	111,2	15,29	100
	26	Široké 511	Široké	T 11	573	573	45,52	111,2	13,56	100
	27	Štúrova 3	Lipany	T 13	964	964	76,79	125,3	18,06	100
	28	Štúrova 33-37	Prešov	T06B r. KE	2852	2852	233,73	94,8	55,55	100
	29	Tehelná 14	Lipany	T 11	495	495	78,53	120,1	14,82	76
	30	Vajanského 12	Prešov	PV2	1077	1077	99,11	112,0	18,70	100

Normatívy objektov na rok 2020 a hospodárnosť za rok 2020

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3471

Okres: PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie MWh	Normatívna potreba tepla na vykurovanie kWh/m ²	Informat. regul. príkon kW	Hospodárnosť %
		ulica a číslo	obec		m ²	m ²				
	31	Vyšná Šebastová 218	Prešov	T 11	423	278	68,39	111,2	12,90	45
	32	Záhradná 23 - 27	Prešov	PV2	2808	2808	604,48	112,0	138,71	52
660003	33	P.O.Hviezdoslava 1,2,3	Veľký Šariš	T06B r. KE	1405	1405	91,19	94,8	25,99	100
	34	P.O.Hviezdoslava 10,11	Veľký Šariš	T 03	1449	1449	63,91	120,9	19,90	100
	35	P.O.Hviezdoslava 4-6	Veľký Šariš	T06B r. KE	1406	1406	85,35	94,8	25,24	100
	36	A. Sládkoviča 1,2	Veľký Šariš	T 03	1449	1449	94,72	120,9	26,73	100
	37	A. Sládkoviča 3,4	Veľký Šariš	T 03	1449	1449	109,63	120,9	31,30	100
	38	A. Sládkoviča 6	Veľký Šariš	T06B b. KE	1425	1425	63,76	93,4	18,06	100
	39	A. Sládkoviča 7	Veľký Šariš	T06B b. KE	1425	1425	72,39	93,4	20,28	100
	40	A. Sládkoviča 8	Veľký Šariš	T06B b. KE	1425	1425	78,78	93,4	23,76	100
	41	A. Sládkoviča 9	Veľký Šariš	T06B b. KE	1425	1425	79,79	93,4	21,45	100
	42	Školská 25,26,27	Veľký Šariš	BA NKS r. BA	2101	2034	181,18	107,6	43,80	100
660004	43	M. Nešpora 11-15	Prešov	BA NKS r. BA	4376	4376	290,04	107,6	75,68	100
	44	M. Nešpora 17-21	Prešov	BA NKS r. BA	4384	4384	287,31	107,6	76,51	100
	45	M. Nešpora 23-27	Prešov	BA NKS r. BA	4327	4244	263,97	107,6	68,26	100

Normatívy objektov na rok 2020 a hospodárnosť za rok 2020

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3471

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m ²	m ²				
							MWh	kWh/m ²	kW	%
660004	46	M. Nešpora 31	Prešov	T06B b. KE	5808	5808	369,01	93,4	102,57	100
	47	M. Nešpora 4-20	Prešov	BA NKS r. BA	12318	12318	789,53	107,6	203,57	100
660005	48	M. Nešpora 35-39	Prešov	BA NKS r. BA	4240	4240	284,43	107,6	77,62	100
	49	M. Nešpora 36-38	Prešov	BA NKS r. BA	1812	1812	129,55	107,6	30,32	100
	50	M. Nešpora 47-51	Prešov	BA NKS r. BA	4240	4240	296,22	107,6	77,15	100
660006	51	Lomnická 12, Švábska 47,49	Prešov	Pl.14r.II.	6733	6733	244,22	89,4	84,61	100
	52	Lomnická 14	Prešov	Pl.14r.II.	2751	2751	135,03	89,4	45,11	100
	53	Lomnická 16	Prešov	Pl.14r.II.	2683	2683	143,29	89,4	43,46	100
	54	Lomnická 18,20,22	Prešov	Pl.14r.II.	5635	5635	192,26	89,4	64,12	100
	55	Lomnická 2 /Urxova 6 /	Prešov	Pl.14r.II.	3856	3856	212,98	89,4	59,46	100
	56	Lomnická 24,26,28	Prešov	Pl.14r.II.	5635	5635	174,55	89,4	58,98	100
	57	Lomnická 4,6,8,10	Prešov	Pl.14r.II.	5614	5614	273,11	89,4	86,70	100
	58	Švábska 51,Royova 1	Prešov	Pl.14r.II.	5635	5635	234,17	89,4	79,40	100
660007	59	Royova 2, Švábska 53-55	Prešov	Pl.14r.II.	6598	6598	304,63	89,4	99,23	100
	60	Royova 4,6	Prešov	Pl.14r.II.	5328	5328	241,81	89,4	80,18	100

Normatívy objektov na rok 2020 a hospodárnosť za rok 2020

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3471

Okres: PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec							
					m²	m²	MWh	kWh/m²	kW	%
	61	Švábska 40,42,44,46	Prešov	Pl.14r.II.	5574	5574	266,70	89,4	87,14	100
	62	Švábska 52,54	Prešov	Pl.14r.II.	2090	2090	137,94	89,4	36,24	100
	63	Švábska 57,59	Prešov	Pl.14r.II.	3973	3973	182,32	89,4	58,48	100
	64	Švábska 61	Prešov	Pl.14r.II.	2210	2210	125,53	89,4	38,62	100
	65	Švábska 63,65,67	Prešov	Pl.14r.II.	5482	5482	379,14	89,4	111,73	100
	66	Švábska 64,66,68,70	Prešov	Pl.14r.II.	3794	3794	201,89	89,4	63,24	100
	67	Švábska 72,74	Prešov	Pl.14r.II.	2992	2992	117,89	89,4	42,06	100
	68	Švábska 76,78	Prešov	Pl.14r.II.	3050	3050	111,75	89,4	37,04	100
	69	Važecká 12	Prešov	Pl.14r.II.	2856	2856	170,38	89,4	51,35	100
	70	Važecká 2,4	Prešov	Pl.14r.II.	4220	4220	206,98	89,4	63,19	100
660029	71	Prostejovská 26-34	Prešov	T06B r. KE	8280	8280	375,62	94,8	104,99	100
	72	Prostejovská 9-21	Prešov	T06B r. KE	10600	10600	440,36	94,8	134,40	100
	73	Prostějovská 3	Prešov	T06B b. KE	5887	5887	239,36	94,8	73,84	100
660030	74	Bajkalská 2-6	Prešov	BA NKS r. BA	4728	4728	284,92	107,6	76,68	100
	75	Bajkalská 8-12	Prešov	BA NKS r. BA	5200	5200	233,82	107,6	66,44	100

Normatívy objektov na rok 2020 a hospodárnosť za rok 2020

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3471

Okres: PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m²	m²	MWh	kWh/m²	kW	%
660030	76	Tomášikova 16-28	Prešov	BA NKS r. BA	10272	10272	562,84	107,6	147,77	100
	77	Tomášikova 30-42	Prešov	BA NKS r. BA	10272	10189	828,60	107,6	200,82	100
660031	78	Kotrádova 4	Prešov	BA NKS b. BA	3032	3032	210,25	109,8	52,11	100
	79	Sabinovská 23-33	Prešov	BA NKS r. BA	7879	7879	549,02	107,6	145,12	100
	80	Sabinovská 4-14	Prešov	BA NKS r. BA	7879	7879	727,25	107,6	176,79	100
660032	81	Jurkovičova 1,2	Prešov	BA NKS r. BA	3853	3853	141,77	107,6	44,90	100
	82	Jurkovičova 12,13	Prešov	BA NKS r. BA	4610	4518	233,84	107,6	64,55	100
	83	Jurkovičova 14-16	Prešov	BA NKS r. BA	4850	4777	251,17	107,6	65,78	100
	84	Jurkovičova 3-8	Prešov	BA NKS r. BA	8889	8889	379,35	107,6	120,28	100
	85	Jurkovičova 9-11	Prešov	BA NKS r. BA	4914	4914	162,52	107,6	60,29	100
	86	Šrobárova 1,2,3	Prešov	BA NKS r. BA	5200	5200	330,12	107,6	88,07	100
	87	Šrobárova 11-14	Prešov	BA NKS r. BA	5705	5723	340,17	107,6	95,54	100
	88	Šrobárova 15-17	Prešov	BA NKS r. BA	4914	4925	272,76	107,6	75,49	100
	89	Šrobárova 4-7	Prešov	BA NKS r. BA	5736	5736	323,41	107,6	91,19	100
660034	90	Exnárova 10,11,12	Prešov	BA NKS r. BA	5128	5128	340,52	107,6	90,60	100

Normatívy objektov na rok 2020 a hospodárnosť za rok 2020

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3471

Okres: PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m²	m²	MWh	kWh/m²	kW	%
660034	91	Exnárova 13-15	Prešov	BA NKS r. BA	4900	4900	325,63	107,6	91,27	100
	92	Exnárova 1-4	Prešov	BA NKS r. BA	5466	5466	373,22	107,6	109,99	100
	93	Exnárova 16-19	Prešov	BA NKS r. BA	5484	5484	341,21	107,6	98,34	100
	94	Exnárova 22-23	Prešov	BA NKS r. BA	2859	2859	174,23	107,6	52,31	100
	95	Exnárova 24-26	Prešov	BA NKS r. BA	4752	4752	287,48	107,6	84,45	100
	96	Exnárova 29-31	Prešov	BA NKS r. BA	5225	5225	300,46	107,6	93,49	100
	97	Exnárova 32-35	Prešov	BA NKS r. BA	5187	5187	294,87	107,6	79,87	100
	98	Karpatská 1,2,3	Prešov	BA NKS r. BA	5459	5459	336,76	107,6	94,16	100
	99	Karpatská 10	Prešov	BA NKS b. BA	4654	4654	305,07	109,8	85,46	100
	100	Karpatská 11	Prešov	BA NKS b. BA	4654	4654	367,78	109,8	96,20	100
	101	Karpatská 19	Prešov	BA NKS r. BA	1058	1058	55,10	107,6	15,48	100
	102	Karpatská 4-7	Prešov	BA NKS r. BA	6461	6461	444,42	107,6	120,63	100
	103	Karpatská 8	Prešov	BA NKS b. BA	4654	4654	311,08	109,8	86,86	100
	104	Karpatská 9	Prešov	BA NKS b. BA	4654	4654	316,07	109,8	85,67	100
660035	105	Bajkalská 14-20	Prešov	BA NKS r. BA	2948	2948	203,59	107,6	53,10	100

Normatívy objektov na rok 2020 a hospodárnosť za rok 2020

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3471

Okres: PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m²	m²	MWh	kWh/m²	kW	%
	106	Bajkalská 22-26	Prešov	BA NKS r. BA	2212	2212	153,75	107,6	40,66	100
	107	Prostejovská 62-72	Prešov	BA NKS r. BA	8512	8512	570,98	107,6	147,42	100
	108	Prostejovská 95	Prešov	BA NKS b. BA	3366	3366	214,59	109,8	58,71	100
660036	109	Prostejovska 40-48	Prešov	BA NKS r. BA	9192	9192	589,10	107,6	148,02	100
	110	Prostejovska 50-60	Prešov	BA NKS r. BA	8896	8896	588,81	107,6	142,85	100
660039	111	Dargovska 1,2,3	Prešov	BA NKS r. BA	5216	5133	329,62	107,6	85,60	100
	112	Dargovska 4,5,6	Prešov	BA NKS r. BA	5115	5115	331,99	107,6	87,66	100
	113	Kozmonautov 6,8	Prešov	BA NKS r. BA	1540	1540	75,73	107,6	23,40	100
	114	M.Benku 1	Prešov	BA NKS b. BA	6336	6368	229,42	109,8	73,87	100
	115	M.Benku 3	Prešov	BA NKS b. BA	6336	6392	281,29	109,8	80,45	100
	116	Oravská 1,2,3	Prešov	BA NKS r. BA	5016	5016	394,64	107,6	101,85	100
	117	Popradská 4,5,6	Prešov	BA NKS r. BA	5115	5115	356,27	107,6	93,05	100
660040	118	Bernolákova 1-9	Prešov	BA NKS r. BA	7643	7643	487,47	107,6	133,68	100
	119	Bernolákova 2-12	Prešov	BA NKS r. BA	8254	8254	550,92	107,6	149,87	100
	120	Šoltésovej 1-6	Prešov	BA NKS r. BA	8254	8254	573,99	107,6	159,48	100

Normatívy objektov na rok 2020 a hospodárnosť za rok 2020

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3471

Okres: PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m ²	m ²				
							MWh	kWh/m ²	kW	%
660040	121	Šoltésovej 7,8	Prešov	BA NKS r. BA	3778	3778	242,10	107,6	64,36	100
660041	122	a.g.Svobodu 24	Prešov	BA NKS r. BA	1488	1488	95,92	107,6	25,58	100
	123	a.g.Svobodu 28-36	Prešov	BA NKS r. BA	7304	7304	488,85	107,6	132,50	100
	124	a.g.Svobodu 38,40,42	Prešov	BA NKS r. BA	4488	4488	276,98	107,6	80,68	100
	125	L.Novomeského 2,4	Prešov	BA NKS r. BA	3160	3160	200,37	107,6	53,28	100
	126	L.Novomeského 6,8,10	Prešov	BA NKS r. BA	4616	4616	290,98	107,6	77,03	100
	127	M.Benku 2,4	Prešov	BA NKS r. BA	2397	2397	164,07	107,6	44,30	100
660042	128	Bernolákova 11	Prešov	BA NKS b. BA	3402	3402	219,52	109,8	69,06	100
	129	Bernolákova 13	Prešov	BA NKS b. BA	3402	3402	231,67	109,8	64,16	100
	130	Bernolákova 15	Prešov	BA NKS b. BA	3402	3413	243,65	109,8	69,32	100
	131	Vansová 10	Prešov	BA NKS b. BA	3402	3402	237,47	109,8	68,47	100
	132	Vansová 11-14	Prešov	BA NKS r. BA	6384	6384	416,60	107,6	112,55	100
	133	Vansová 4,5,6	Prešov	BA NKS r. BA	5168	5168	329,91	107,6	90,60	100
	134	Vansová 9	Prešov	BA NKS b. BA	3402	3402	226,09	109,8	62,01	100
660043	135	Dubová 1,3,5	Prešov	BA NKS r. BA	4564	4564	306,01	107,6	74,97	100

Normatívy objektov na rok 2020 a hospodárnosť za rok 2020

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3471

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m ²	m ²	MWh	kWh/m ²	kW	%
	136	Dubová 13,15	Prešov	BA NKS r. BA	2885	2885	189,40	107,6	48,41	100
	137	Dubová 2,4,6	Prešov	BA NKS r. BA	5160	5160	365,86	107,6	89,59	100
	138	Dubová 7,9,11	Prešov	BA NKS r. BA	5082	5082	334,36	107,6	85,16	100
	139	Dubová 8,10	Prešov	BA NKS r. BA	2861	2861	197,77	107,6	48,14	100
	140	Federátov 1,3,5	Prešov	BA NKS r. BA	4718	4718	334,69	107,6	93,66	100
	141	Federátov 2,4,6	Prešov	BA NKS r. BA	4564	4584	304,52	107,6	75,06	100
	142	Federátov 7,9,11,13	Prešov	BA NKS r. BA	6416	6416	439,49	107,6	111,94	100
	143	Justičná 1,3,5	Prešov	BA NKS r. BA	4718	4718	302,15	107,6	78,77	100
	144	Justičná 2,4,6	Prešov	BA NKS r. BA	4718	4718	296,18	107,6	74,60	100
	145	Justičná 7,9	Prešov	BA NKS r. BA	2925	2925	195,47	107,6	49,10	100
	146	Justičná 8,10,12	Prešov	BA NKS r. BA	4634	4634	300,92	107,6	77,31	100
	147	Smreková 1,3	Prešov	BA NKS r. BA	4215	4129	213,81	107,6	52,19	100
	148	Smreková 11,13	Prešov	BA NKS r. BA	2893	2893	187,16	107,6	47,63	100
	149	Smreková 5,7,9	Prešov	BA NKS r. BA	5200	5200	330,26	107,6	84,61	100
	150	Višňová 1-5	Prešov	BA NKS r. BA	7723	7723	518,99	107,6	134,62	100

Normatívy objektov na rok 2020 a hospodárnosť za rok 2020

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3471

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m ²	m ²	MWh	kWh/m ²	kW	%
660044	151	A.Matušku 1-5	Prešov	BA NKS r. BA	4500	4500	269,34	107,6	71,01	100
	152	A.Matušku 2-6,8-12	Prešov	BA NKS r. BA	4433	4433	316,48	107,6	85,23	100
	153	P.Horova 12-17	Prešov	BA NKS r. BA	8350	8281	558,09	107,6	154,02	100
	154	Zimná 2-12	Prešov	BA NKS r. BA	4236	4236	338,61	107,6	91,56	100
660046	155	P.Horova 6-11	Prešov	BA NKS r. BA	8342	8342	503,38	107,6	126,31	100
660047	156	Grešova 14-16	Prešov	T06B r. KE	2920	2920	115,34	94,8	30,57	100
	157	Grešova 18-20	Prešov	T06B r. KE	3528	3528	153,85	94,8	41,43	100
	158	Grešova 2-12	Prešov	T 03	4835	4835	267,11	120,9	70,17	100
	159	Vajanského 2,4,6	Prešov	T06B r. KE	3993	3993	174,18	94,8	49,13	100
660048	160	SDH 17,19,21,23,25	Prešov	T 03	3072	3072	245,48	120,9	66,67	100
	161	SDH 5,7	Prešov	T 04	1041	456	16,29	120,9	3,18	100
	162	SDH 9,11	Prešov	T 05	1041	541	56,84	120,9	14,56	100
	163	Záhradná 1,3	Prešov	T 06	2760	2760	232,19	120,9	57,86	100
660050	164	Štefánikova 11-15	Prešov	BA NKS r. BA	3199	3199	225,88	107,6	55,87	100
660053	165	Hviezdoslavova 2-6	Prešov	BA NKS r. BA	2731	2731	195,04	107,6	49,12	100

Normatívy objektov na rok 2020 a hospodárnosť za rok 2020

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3471

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m ²	m ²	MWh	kWh/m ²	kW	%
660057	166	J.Borodáča 13-15	Prešov	T 03	1604	1604	94,71	120,9	23,88	100
	167	J.Borodáča 7,9,11	Prešov	T 03	2412	2412	150,16	120,9	38,40	100
	168	Pavl.nám. 16-18	Prešov	T 04	2436	2436	151,57	120,9	36,51	100
660061	169	17.nov. 180-184	Prešov	T 05	1600	1600	115,51	120,9	32,00	100
	170	17.nov. 186-194	Prešov	T 06	3168	3090	173,32	120,9	45,31	100
	171	Požiarnická 19	Prešov	T06B b. KE	1014	1014	67,86	93,4	17,28	100
	172	Požiarnická 21	Prešov	T06B b. KE	1352	1352	89,19	93,4	25,77	100
	173	Požiarnická 23	Prešov	T06B b. KE	1352	1352	91,44	93,4	25,06	100
	174	Požiarnická 25	Prešov	T06B b. KE	1352	1352	84,15	93,4	23,98	100
	175	Požiarnická 27	Prešov	T06B b. KE	1352	1352	82,61	93,4	23,71	100
660068	176	Lesnícka 12	Prešov	T 03	673	673	73,82	120,9	13,93	100
	177	Lesnícka 16,18	Prešov	T 04	1449	1449	72,26	120,9	23,69	100
	178	Lesnícka 20,22	Prešov	T 05	1449	1449	105,69	120,9	28,30	100
	179	Lesnícka 24,26,28	Prešov	T 06	1310	1310	80,86	120,9	23,60	100
	180	Lesnícka 30,32,34	Prešov	T 03	1310	1310	80,05	120,9	22,72	100

Normatívy objektov na rok 2020 a hospodárnosť za rok 2020

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3471

Okres: PO

Počet dennostupňov v hodnotenom období Sabinov:

3232

Okres: SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m²	m²	MWh	kWh/m²	kW	%
660068	181	Solivarská 33,35	Prešov	T06B r. KE	2020	2020	89,89	94,8	31,07	100
	182	Solivarská 37,39	Prešov	T06B r. KE	2020	2020	94,21	94,8	29,94	100
	183	Solivarská 41,43	Prešov	T06B r. KE	2020	2020	100,31	94,8	29,76	100
	184	Solivarská 67-71	Prešov	T06B r. KE	3244	3244	161,40	94,8	49,12	100
660193	185	Komenského 10,11,12	Sabinov	T 03	1899	1899	88,08	112,6	27,98	100
	186	Komenského 15,16,17	Sabinov	T 03	1962	1962	84,52	112,6	29,29	100
	187	Komenského 25,26	Sabinov	T06B r. KE	2773	2773	121,34	88,3	38,75	100
	188	Komenského 27,28	Sabinov	T06B r. KE	2773	2773	123,86	88,3	43,23	100
	189	Komenského 34,35	Sabinov	BA NKS r. BA	2534	2534	146,43	100,2	44,70	100
660194	190	17.novembra 23,24	Sabinov	BA NKS r. BA	2852	2852	161,8	100,2	44,42	100
	191	Murgašova 13,14	Sabinov	BA NKS r. BA	3002	1521	39,15	100,2	11,25	100
	192	Murgašova 7,8	Sabinov	BA NKS r. BA	2096	2096	97,31	100,2	26,89	100
	193	Ružová 45-47	Sabinov	BA NKS r. BA	1780	1780	121,77	100,2	33,36	100
	194	Ružová 48,49,50	Sabinov	BA NKS r. BA	2136	2136	152,91	100,2	45,05	100
660195	195	17.novembra 72-73	Sabinov	Pl.14r.II.	2928	2928	120,41	83,2	44,32	100

Normatívy objektov na rok 2020 a hospodárnosť za rok 2020

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3471

Okres: PO

Počet dennostupňov v hodnotenom období Sabinov:

3232

Okres: SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m ²	m ²				
660195	196	17.novembra 74-77	Sabinov	Pl.14r.II.	5903	5903	225,86	83,2	80,32	100
	197	17.novembra 78-81	Sabinov	Pl.14r.II.	7579	7579	276,85	83,2	100,20	100
	198	Jakubov. 5,6	Sabinov	Pl.14r.II.	3998	3998	207,42	83,2	67,78	100
	199	M.sl. 15-18	Sabinov	BA NKS r. BA	3615	3615	187,38	100,2	46,81	100
	200	Prešovská 16-18	Sabinov	Pl.14r.II.	6035	6035	209,54	83,2	79,15	100
	201	Puškinova 1,2,3	Sabinov	Pl.14r.II.	3999	3999	202,2	83,2	62,00	100
	202	Puškinova 19-20	Sabinov	Pl.14r.II.	4217	4217	165,73	83,2	56,25	100
	203	Puškinova 21-22	Sabinov	Pl.14r.II.	3647	3647	178,78	83,2	56,80	100
660312	204	Ďumbierska 1, Magurska 2	Prešov	Pl.14r.II.	3873	3873	193,53	89,4	60,04	100
	205	Ďumbierska 13,15	Prešov	Pl.14r.II.	3977	3908	177,52	89,4	54,63	100
	206	Ďumbierska 17,19	Prešov	Pl.14r.II.	3693	3693	208,55	89,4	63,88	100
	207	Ďumbierska 3,5	Prešov	Pl.14r.II.	4480	4480	200,65	89,4	68,43	100
	208	Ďumbierska 7,9,11	Prešov	Pl.14r.II.	5484	5484	267,32	89,4	80,79	100
	209	Magurská 4,6	Prešov	Pl.14r.II.	4329	4329	190,58	89,4	64,46	100
	210	Magurská 8,10	Prešov	Pl.14r.II.	3776	3776	181,33	89,4	58,10	100

Normatívy objektov na rok 2020 a hospodárnosť za rok 2020

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3471

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkion	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m ²	m ²	MWh	kWh/m ²	kW	%
660313	211	Ďumbierská 10,12	Prešov	Pl.14r.II.	4513	4513	264,37	89,4	74,84	100
	212	Ďumbierská 14,16	Prešov	Pl.14r.II.	4561	4587	235,85	89,4	73,57	100
	213	Ďumbierská 2,4	Prešov	Pl.14r.II.	3140	3140	131,80	89,4	42,96	100
	214	Ďumbierská 6,8	Prešov	Pl.14r.II.	3929	3929	177,38	89,4	61,62	100
660314	215	Sibírska 1,3,5	Prešov	Pl.14r.II.	5776	5849	190,66	89,4	65,00	100
	216	Sibírska 11,13	Prešov	Pl.14r.II.	3697	3697	253,86	89,4	79,09	100
	217	Sibírska 15,17,19	Prešov	Pl.14r.II.	5920	5920	301,42	89,4	94,52	100
	218	Sibírska 21,23	Prešov	Pl.14r.II.	5489	5489	226,41	89,4	74,24	100
	219	Sibírska 25,27	Prešov	Pl.14r.II.	4299	4299	175,57	89,4	53,55	100
	220	Sibírska 29,31	Prešov	Pl.14r.II.	3689	3719	259,56	89,4	77,60	100
	221	Sibírska 33,35	Prešov	Pl.14r.II.	3675	3675	198,28	89,4	60,36	100
	222	Sibírska 7,9	Prešov	Pl.14r.II.	3775	3775	203,79	89,4	63,04	100
660315	223	Sibírska 12,14	Prešov	Pl.14r.II.	3681	3681	208,19	89,4	66,38	100
	224	Sibírska 16,18,20	Prešov	Pl.14r.II.	5004	5004	305,24	89,4	91,34	100
	225	Sibírska 28,30	Prešov	Pl.14r.II.	4588	4596	182,95	89,4	60,79	100

Normatívy objektov na rok 2020 a hospodárnosť za rok 2020

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3471

Okres: PO

Počet dennostupňov v hodnotenom období Lipany:

3747

Okres: SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m ²	m ²	MWh	kWh/m ²	kW	%
660315	226	Sibírska 6,8,10	Prešov	Pl.14r.II.	5526	5526	339,12	89,4	107,26	100
660316	227	Čergovská 10,12	Prešov	Pl.14r.II.	3568	3568	143,28	89,4	54,94	100
	228	Čergovská 16,18,20	Prešov	Pl.14r.II.	4940	4950	244,73	89,4	82,20	100
	229	Čergovská 2,4	Prešov	Pl.14r.II.	4375	4375	228,63	89,4	69,34	100
	230	Čergovská 6,8	Prešov	Pl.14r.II.	4178	4178	212,25	89,4	62,97	100
	231	Magurská 1,3,5	Prešov	Pl.14r.II.	6037	6037	342,89	89,4	98,53	100
	232	Magurská 7,9,11	Prešov	Pl.14r.II.	5379	5379	272,97	89,4	86,54	100
660317	233	Vihorlatská 1,2	Prešov	Pl.14r.II.	3752	3752	157,11	89,4	53,45	100
	234	Vihorlatská 11,12,13	Prešov	Pl.14r.II.	5692	5692	268,63	89,4	85,67	100
	235	Vihorlatská 14,15,16	Prešov	Pl.14r.II.	5356	5356	284,57	89,4	84,61	100
	236	Vihorlatská 17,18	Prešov	Pl.14r.II.	4260	4260	207,72	89,4	64,80	100
	237	Vihorlatská 19,20	Prešov	Pl.14r.II.	4260	4260	229,91	89,4	74,28	100
	238	Vihorlatská 21,23	Prešov	Pl.14r.II.	7003	7003	228,62	89,4	70,53	100
	239	Vihorlatská 8,9,10	Prešov	Pl.14r.II.	5887	5887	172,66	89,4	68,63	100
660404	240	Štúrova 1	Lipany	T 13	964	964	83,70	125,3	19,62	100

Normatívy objektov na rok 2020 a hospodárnosť za rok 2020

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3471

Okres: PO

Počet dennostupňov v hodnotenom období Lipany:

3747

Okres: SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m ²	m ²	MWh	kWh/m ²	kW	%
660404	241	Štúrova 5	Lipany	T 13	964	964	111,03	125,3	24,67	100
660406	242	Pod Kopaninou 1,3,5	Lipany	Pl.14r.II.	3479	3479	129,02	96,5	45,16	100
	243	Pod Kopaninou 13,15,17	Lipany	Pl.14r.II.	3787	3787	151,33	96,5	53,46	100
	244	Pod Kopaninou 7,9,11	Lipany	Pl.14r.II.	3787	3787	160,38	96,5	57,26	100
660423	245	Obrancov mieru 70,72	Prešov	T06B b. KE	4113	4113	241,13	93,4	56,77	100
660424	246	Čsl.armády 1-7	Prešov	LB,MB r.	3516	3516	218,95	108,2	51,21	100
660425	247	Čsl.armády 17-19	Prešov	LB,MB r.	2380	2380	154,30	108,2	36,98	100
660426	248	Levočská 49-53	Prešov	LB,MB r.	3482	3482	263,21	108,2	66,49	100
660432	249	Volgogradská 66-86	Prešov	T06B r. KE	20152	20152	800,83	94,8	237,34	100
	250	Volgogradská 92	Prešov	T06B b. KE	1204	1204	87,56	93,4	22,06	100
	251	Volgogradská 94	Prešov	T06B b. KE	1204	1204	100,92	93,4	24,27	100
660434	252	Čsl.armády 9-15	Prešov	LB,MB r.	3516	3516	207,27	108,2	47,59	100
660436	253	Októbrová 65-73	Prešov	LB,MB r.	4352	4352	241,50	108,2	60,03	100
660437	254	Októbrová 75-83	Prešov	LB,MB r.	4352	4352	259,31	108,2	70,65	100
660438	255	Levočská 71-79	Prešov	LB,MB r.	4352	4352	268,64	108,2	69,15	100

Normatívy objektov na rok 2020 a hospodárnosť za rok 2020

Evid. číslo odberateľa tepla:

666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3471

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m ²	m ²	MWh	kWh/m ²	kW	%
660439	256	Levočská 85-93	Prešov	LB,MB r.	4352	4352	265,66	108,2	71,35	100
660440	257	M.Čulena 26-32	Prešov	LB,MB r.	3460	3460	207,76	108,2	57,55	100
660441	258	M.Čulena 18-24	Prešov	LB,MB r.	3460	3460	183,99	108,2	49,68	100
660446	259	Nábrežná 10	Prešov	T 03	1412	1412	107,36	120,9	24,30	100
660448	260	M.Čulena 29-33	Prešov	LB,MB r.	1905	1905	128,22	108,2	34,04	100
	261	M.Čulena 35-39	Prešov	LB,MB r.	1905	1905	120,07	108,2	31,23	100
	262	M.Čulena 41-45	Prešov	LB,MB r.	1905	1905	119,15	108,2	30,93	100
661274	263	M.Slovenskej 20-24	Prešov	LB,MB r.	4936	4936	249,47	108,2	70,78	100
	264	M.Slovenskej 6	Prešov	LB,MB b.	3744	3744	223,92	107,8	65,19	100
	265	VI.Clementisa 1-6	Prešov	T06B r. KE	9864	9864	412,13	94,8	123,86	100
661275	266	V.Clementisa 10-14	Prešov	T06B r. KE	9160	9160	433,88	94,8	112,31	100
	267	Volgogradska 2	Prešov	T06B b. KE	4507	4507	197,25	93,4	53,83	100
	268	Volgogradska 20-26	Prešov	T06B r. KE	7320	7320	261,74	94,8	75,53	100
	269	Volgogradska 4	Prešov	T06B b. KE	4507	4507	196,32	93,4	51,86	100
	270	Volgogradska 40-46	Prešov	T06B r. KE	5867	5867	318,81	94,8	83,37	100

Normatívy objektov na rok 2020 a hospodárnosť za rok 2020

Evid. číslo odberateľa tepla: 666212

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov: 3471 Okres: PO

Počet dennostupňov v hodnotenom období Sabinov: 3232 Okres: SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Merná plocha	Upravená merná plocha	Skutočná spotreba tepla na vykurovanie	Normatívna potreba tepla na vykurovanie	Informat. regul. príkon	Hospodárnosť
		ulica a číslo	obec		m ²	m ²	MWh	kWh/m ²	kW	%
661513	271	Mukačev. 31-39	Prešov	T06B r. KE	8544	8544	351,39	94,8	107,52	100
	272	Mukačevská 14	Prešov	T06B b. KE	1204	1204	54,35	93,4	15,52	100
	273	Mukačevská 2	Prešov	T06B b. KE	1204	1264	125,78	93,4	31,43	94
	274	Mukačevská 4	Prešov	T06B b. KE	1204	1204	50,94	93,4	15,85	100
	275	Mukačevská 53-57	Prešov	T06B r. KE	5005	5005	232,95	94,8	67,79	100
	276	Prostejovská 16-24	Prešov	T06B r. KE	8280	8280	360,81	94,8	105,64	100
661714	277	Nezabudova 31	Sabinov	O1	3068	2864	212,47	103,9	64,82	100
660035	278	Prostejovská 69-79	Prešov	BA NKS r. BA	8512	8512	432,52	107,6	116,63	100