

Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Sabinov:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Lipany:

Bytové družstvo Prešov - Prešov


rok 2021

Okres: PO

Okres: SB

Okres: SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody					Vykonalé opatrenia							
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekviterm.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.		
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					kWh/m ³	m ³ /os.									
						m ²	m ²	MWh	MWh	kWh/m ² _{MPu}		Wh/m ² D _{MPu}	Eur	EUR/m ²	m ³	MWh	kWh/m ³	m ³ /os.											
	1	Čergovská 22,24	Prešov	Pl.14r.II.	64	152	4375	4375	198,19	437,14	45,3	99,9	11,67	25,75	17630,46	4,03	1814	156,915	86,50	11,93									
	2	Čergovská 26,28	Prešov	Pl.14r.II.	64	132	4375	4375	215,20	437,14	49,2	99,9	12,68	25,75	19143,42	4,38	1356	118,999	87,76	10,27									
	3	Gregorovce 217	Gregorovce	T 11	1	27	525	89	8,25	11,07	92,7	124,4	23,89	32,05	504,09	5,66	0	0											
	4	Janka Kráľa 1	Veľký Šariš	T06B b. KE	6	13	480	480	42,40	50,11	88,3	104,4	22,76	26,90	1919,34	4,00	0	0											
	5	Janka Kráľa 2	Veľký Šariš	T06B b. KE	5	9	480	413	56,17	43,11	136,0	104,4	35,05	26,90	2496,96	6,05	0	0											
	6	Janka Kráľa 3	Veľký Šariš	T06B b. KE	6	17	480	480	47,42	50,11	98,8	104,4	25,46	26,90	2126,53	4,43	0	0											
	7	Janka Kráľa 4	Veľký Šariš	T06B b. KE	6	13	480	480	90,37	50,11	188,3	104,4	48,51	26,90	3813,45	7,94	0	0											
	8	Jarková 13	Svinia	T 11	1	0	780	315	0,00	39,18	0,0	124,4	0,00	32,05	0,00	0,00	0	0											
	9	Kojatice 180	Kojatice	T 11	2	20	876	506	27,76	62,93	54,9	124,4	14,14	32,05	1327,33	2,62	0	0											
	10	Ku amfiteátru 16	Prešov	T 11	4	5	466	466	79,05	57,96	169,6	124,4	43,72	32,05	3727,13	8,00	0	0											
	11	Lesná 39	Záhradné	T 11	5	11	423	346	58,22	43,03	168,3	124,4	43,36	32,05	2963,22	8,56	0	0											
	12	M. Čulena 47-51	Prešov	LB.MB b.	21	48	1905	1905	112,97	229,73	59,3	120,6	15,28	31,08	10049,41	5,28	528	45,59	86,34	11,00									
	13	Magurská 12,14	Prešov	Pl.14r.II.	64	152	5048	5048	192,42	504,38	38,1	99,9	9,82	25,75	17117,20	3,39	1506	131,146	87,08	9,91									
	14	Magurská 13,15,17	Prešov	Pl.14r.II.	64	199	5421	5421	270,81	541,65	50,0	99,9	12,87	25,75	24090,38	4,44	2356	204,788	86,92	11,84									
	15	Palárikova 2	Prešov	T 11	6	13	495	495	47,51	61,56	96,0	124,4	24,73	32,05	3686,03	7,45	0	0											



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Lipany:

Bytové družstvo Prešov - Prešov

rok 2021

3881


3983

Okres: PO

Okres: SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody				Vykonané opatrenia										
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.				
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					kWh/m ³	m ³ /os.											
							m ²	m ²							MWh	MWh												kWh/m ² _{MPu}	Wh/m ² _{DMPu}		
	16	Palárikova 3	Prešov	T 11	6	14	495	495	84,50	61,56	170,7	124,4	43,99	32,05	4007,34	8,10	0	0													
	17	Palárikova 5	Prešov	T 11	6	10	495	495	40,77	61,56	82,4	124,4	21,22	32,05	2230,38	4,51	0	0					X	X							
	18	Palárikova 8	Prešov	T 11	6	12	495	495	79,88	61,56	161,4	124,4	41,58	32,05	3392,05	6,85	0	0						X							
	19	Pri majáku 2	Prešov	O4	7	10	774	200	57,31	16,38	286,6	81,9	73,85	21,11	3286,86	16,43	193	19,14	99,19	19,30											
	20	Pri majáku 3	Prešov	O4	7	13	959	250	53,23	20,48	212,9	81,9	54,86	21,11	3057,81	12,23	157	16,10	102,52	12,08											
	21	Pri majáku 4	Prešov	O4	7	8	774	200	51,48	16,38	257,4	81,9	66,33	21,11	2958,12	14,79	166	17,09	102,93	20,75											
	22	Pri majáku 5	Prešov	O4	7	11	959	250	45,81	20,48	183,2	81,9	47,22	21,11	2631,98	10,53	223	22,93	102,83	20,27											
	23	Široké 508	Široké	T 11	6	15	573	573	76,46	71,26	133,4	124,4	34,39	32,05	3553,83	6,20	139	10,88	78,30	9,27	X										
	24	Široké 509	Široké	T 11	6	17	573	573	50,36	71,26	87,9	124,4	22,65	32,05	2188,83	3,82	207	19,72	95,26	12,18	X	X									
	25	Široké 510	Široké	T 11	6	22	573	573	50,02	71,26	87,3	124,4	22,49	32,05	2378,29	4,15	368	30,28	82,29	16,73	X										
	26	Široké 511	Široké	T 11	6	15	573	573	52,61	71,26	91,8	124,4	23,66	32,05	2518,28	4,39	275	21,72	78,99	18,33	X				X	X				X	
	27	Štúrova 3	Lipany	T 13	12	26	964	964	79,95	128,41	82,9	133,2	20,82	33,45	3654,39	3,79	236	22,984	97,39	9,08	X	X			X	X				X	
	28	Štúrova 33-37	Prešov	T06B r. KE	28	53	2852	2852	222,03	302,26	77,9	106,0	20,06	27,31	9292,53	3,26	707	59,87	84,68	13,34	X				X	X				X	
	29	Tehelná 14	Lipany	T 11	6	14	495	495	91,90	63,18	185,7	127,6	46,61	32,05	3873,67	7,83	0	0													
	30	Vajanského 12	Prešov	PV2	13	24	1077	1077	113,92	134,94	105,8	125,3	27,26	32,29	5849,76	5,43	0	0					X								

Porovnanie skutočnej mernej spotreby tepla na vykurovanie s normatívom



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:


Bytové družstvo Prešov - Prešov

rok 2021

3881

Okres: **PO**

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody					Vykonalé opatrenia						
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba			Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					kWh/m ³	m ³ /os.								
		m ²	m ²	MWh	MWh	kWh/m ² _{MPu}	Wh/m ² D _{MPu}	Eur	EUR/m ²	m ³	MWh	kWh/m ³	m ³ /os.															
	31	Vyšná Šebastová 218	Prešov	T 11	4	24	423	278	56,43	34,57	203,0	124,4	52,31	32,05	2471,15	8,89	228	0			X	X						
	32	Záhradná 23 - 27	Prešov	PV2	28	50	2808	2808	381,83	351,81	136,0	125,3	35,04	32,29	19833,68	7,06	613	65,11	106,21	12,26					X	X		X
660003	33	P.O.Hviezdoslava 1,2,3	Veľký Šariš	T06B r. KE	18	40	1405	1405	101,34	148,91	72,1	106,0	18,59	27,31	9712,82	6,91	467	45,00	96,36	11,68	X	X			X	X		X
	34	P.O.Hviezdoslava 10,11	Veľký Šariš	T 03	18	50	1449	1449	69,79	195,93	48,2	135,2	12,41	34,85	6587,71	4,55	454	43,80	96,48	9,08	X	X			X	X		X
	35	P.O.Hviezdoslava 4-6	Veľký Šariš	T06B r. KE	18	48	1406	1406	87,46	149,01	62,2	106,0	16,03	27,31	8591,70	6,11	429	41,40	96,51	8,94	X	X			X	X		X
	36	A. Sládkoviča 1,2	Veľký Šariš	T 03	18	43	1449	1449	105,82	195,93	73,0	135,2	18,82	34,85	9922,28	6,85	464	44,72	96,38	10,79	X	X			X	X		X
	37	A. Sládkoviča 3,4	Veľký Šariš	T 03	18	45	1449	1449	131,42	195,93	90,7	135,2	23,37	34,85	11990,26	8,27	576	55,51	96,37	12,80		X			X	X		X
	38	A. Sládkoviča 6	Veľký Šariš	T06B b. KE	16	42	1425	1425	72,84	148,75	51,1	104,4	13,17	26,90	6763,65	4,75	343	33,10	96,51	8,17	X				X	X		X
	39	A. Sládkoviča 7	Veľký Šariš	T06B b. KE	16	43	1425	1425	85,02	148,75	59,7	104,4	15,37	26,90	7786,44	5,46	374	36,05	96,40	8,70	X	X			X	X		X
	40	A. Sládkoviča 8	Veľký Šariš	T06B b. KE	16	41	1425	1425	88,20	148,75	61,9	104,4	15,95	26,90	8364,00	5,87	448	43,25	96,53	10,93	X	X			X	X		X
	41	A. Sládkoviča 9	Veľký Šariš	T06B b. KE	16	34	1425	1425	94,24	148,75	66,1	104,4	17,04	26,90	8712,34	6,11	310	29,88	96,38	9,12					X	X		X
	42	Školská 25,26,27	Veľký Šariš	BA NKS r. BA	23	63	2101	2034	194,53	244,77	95,6	120,3	24,65	31,01	18291,08	8,99	583	56,25	96,48	9,25		X			X	X		X
660004	43	M. Nešpora 11-15	Prešov	BA NKS r. BA	48	91	4376	4376	310,95	526,60	71,1	120,3	18,31	31,01	27661,03	6,32	1371	122,94	89,67	15,07					X	X		X
	44	M. Nešpora 17-21	Prešov	BA NKS r. BA	48	106	4384	4384	315,84	527,56	72,0	120,3	18,57	31,01	28096,37	6,41	1391	124,73	89,67	13,12	X	X	X	X	X	X		X
	45	M. Nešpora 23-27	Prešov	BA NKS r. BA	47	111	4327	4244	283,78	510,71	66,9	120,3	17,23	31,01	25244,08	5,95	1170	104,91	89,67	10,54	X	X	X	X	X	X		X



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch


Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Bytové družstvo Prešov - Prešov		
rok 2021		
3881	Okres:	PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody				Vykonalé opatrenia						
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekviterm.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rôd.
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					kWh/m ³ _{MPu}	Wh/m ² _{D_{MPu}}							
m ²	m ²	MWh	MWh	kWh/m ² _{MPu}	Wh/m ² _{D_{MPu}}	Eur	EUR/m ²	m ³	MWh	kWh/m ³	m ³ /os.																
660004	46	M. Nešpora 31	Prešov	T06B b. KE	72	133	5808	5808	399,99	606,29	68,9	104,4	17,75	26,90	16823,04	2,90	1885	178,306	94,59	14,17	X			X	X		X
	47	M. Nešpora 4-20	Prešov	BA NKS r. BA	108	257	12318	12318	870,05	1482,32	70,6	120,3	18,20	31,01	77397,50	6,28	3556	318,87	89,67	13,84	X	X		X	X		X
660005	48	M. Nešpora 35-39	Prešov	BA NKS r. BA	48	107	4240	4240	310,85	510,23	73,3	120,3	18,89	31,01	27652,18	6,52	1473	132,08	89,67	13,77	X	X	X	X	X		X
	49	M. Nešpora 36-38	Prešov	BA NKS r. BA	24	41	1812	1812	139,09	218,05	76,8	120,3	19,78	31,01	12372,73	6,83	382	34,25	89,67	9,32	X	X		X	X		X
	50	M. Nešpora 47-51	Prešov	BA NKS r. BA	48	105	4240	4240	326,53	510,23	77,0	120,3	19,85	31,01	29047,71	6,85	1393	124,91	89,67	13,27		X		X	X		X
660006	51	Lomnická 12, Švábska 47,49	Prešov	Pl.14r.II.	72	198	6733	6733	252,66	672,75	37,5	99,9	9,67	25,75	22476,01	3,34	2282	200,80	87,99	11,53	X	X		X	X		X
	52	Lomnická 14	Prešov	Pl.14r.II.	32	98	2751	2751	148,89	274,87	54,1	99,9	13,95	25,75	13244,48	4,81	1173	103,22	87,99	11,97		X		X	X		X
	53	Lomnická 16	Prešov	Pl.14r.II.	32	88	2683	2683	151,05	268,08	56,3	99,9	14,51	25,75	13436,61	5,01	1079	94,94	87,99	12,26				X	X		X
	54	Lomnická 18,20,22	Prešov	Pl.14r.II.	56	161	5635	5635	209,64	563,04	37,2	99,9	9,59	25,75	18648,99	3,31	1772	155,92	87,99	11,01	X	X		X	X		X
	55	Lomnická 2 /Urxova 6 /	Prešov	Pl.14r.II.	40	102	3856	3856	224,60	385,28	58,2	99,9	15,01	25,75	19979,49	5,18	1179	103,74	87,99	11,56		X		X	X		X
	56	Lomnická 24,26,28	Prešov	Pl.14r.II.	56	172	5635	5635	186,38	563,04	33,1	99,9	8,52	25,75	16626,08	2,95	1829	160,938	87,99	10,63				X	X		X
	57	Lomnická 4,6,8,10	Prešov	Pl.14r.II.	64	183	5614	5614	294,13	560,94	52,4	99,9	13,50	25,75	26164,86	4,66	2175	191,384	87,99	11,89		X		X	X		X
	58	Švábska 51,Royova 1	Prešov	Pl.14r.II.	56	165	5635	5635	254,89	563,04	45,2	99,9	11,66	25,75	22674,52	4,02	2150	189,184	87,99	13,03				X	X		X
660007	59	Royova 2, Švábska 53-55	Prešov	Pl.14r.II.	72	183	6598	6598	314,02	659,26	47,6	99,9	12,26	25,75	27934,85	4,23	2101	215,959	102,79	11,48	X	X		X	X		X
	60	Royova 4,6	Prešov	Pl.14r.II.	56	159	5328	5328	256,98	532,36	48,2	99,9	12,43	25,75	22860,37	4,29	1789	183,889	102,79	11,25		X		X	X		X



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Bytové družstvo Prešov - Prešov

Hodnotené obdobie:

rok 2021


Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3881

Okres: **PO**

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha m ²	Upravená merná plocha m ²	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo Eur	Merný náklad EUR/m ²	Spotreba teplej vody				Vykonané opatrenia						
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda m ³	teplo MWh	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					kWh/m ³ _{MPu}	Wh/m ² _{MPu}							

	61	Švábska 40,42,44,46	Prešov	Pl.14r.II.	48	181	5574	5574	283,16	556,94	50,8	99,9	13,09	25,75	25190,26	4,52	1903	195,61	102,79	10,51		X		X	X	X	X
	62	Švábska 52,54	Prešov	Pl.14r.II.	32	42	2090	2090	149,01	208,83	71,3	99,9	18,37	25,75	13255,88	6,34	515	52,94	102,79	12,26				X	X	X	X
	63	Švábska 57,59	Prešov	Pl.14r.II.	40	115	3973	3973	193,67	396,97	48,7	99,9	12,56	25,75	17228,60	4,34	1250	128,486	102,79	10,87		X		X	X	X	X
	64	Švábska 61	Prešov	Pl.14r.II.	24	60	2210	2210	124,28	220,82	56,2	99,9	14,49	25,75	11055,19	5,00	680	69,90	102,79	11,33		X	X	X	X	X	X
	65	Švábska 63,65,67	Prešov	Pl.14r.II.	96	162	5482	5482	405,73	547,75	74,0	99,9	19,07	25,75	36092,59	6,58	2013	206,914	102,79	12,43		X		X	X	X	X
	66	Švábska 64,66,68,70	Prešov	Pl.14r.II.	64	109	3794	3794	218,66	379,09	57,6	99,9	14,85	25,75	19451,54	5,13	1371	140,924	102,79	12,58		X		X	X	X	X
	67	Švábska 72,74	Prešov	Pl.14r.II.	32	95	2992	2992	128,66	298,95	43,0	99,9	11,08	25,75	11445,09	3,83	1058	108,751	102,79	11,14				X	X	X	X
	68	Švábska 76,78	Prešov	Pl.14r.II.	32	83	3050	3050	119,62	304,75	39,2	99,9	10,11	25,75	10641,38	3,49	879	90,35	102,79	10,59		X		X	X	X	X
	69	Važecká 12	Prešov	Pl.14r.II.	32	85	2856	2856	175,81	285,36	61,6	99,9	15,86	25,75	15639,99	5,48	974	100,116	102,79	11,46				X	X	X	X
	70	Važecká 2,4	Prešov	Pl.14r.II.	64	111	4220	4220	212,23	421,65	50,3	99,9	12,96	25,75	18879,51	4,47	1351	138,868	102,79	12,17	X	X		X	X	X	X
660029	71	Prostejovská 26-34	Prešov	T06B r. KE	120	220	8280	8280	415,66	877,54	50,2	106,0	12,94	27,31	36975,97	4,47	2261	192,123	84,97	10,28	X	X		X	X	X	X
	72	Prostejovská 9-21	Prešov	T06B r. KE	112	266	10600	10600	471,12	1123,42	44,4	106,0	11,45	27,31	41909,67	3,95	3139	266,729	84,97	11,80	X	X		X	X	X	X
	73	Prostejovská 3	Prešov	T06B b. KE	72	162	5887	5887	276,07	623,92	46,9	106,0	12,08	27,31	24558,79	4,17	1917	162,892	84,97	11,83		X		X	X	X	X
660030	74	Bajkalská 2-6	Prešov	BA NKS r. BA	48	112	4728	4728	318,65	568,96	67,4	120,3	17,37	31,01	28346,11	6,00	1448	115,734	79,93	12,93	X	X		X	X	X	X
	75	Bajkalská 8-12	Prešov	BA NKS r. BA	72	130	5200	5200	252,01	625,75	48,5	120,3	12,49	31,01	22418,44	4,31	1647	131,64	79,93	12,67				X	X	X	X



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:


Bytové družstvo Prešov - Prešov

rok 2021

3881

Okres: **PO**

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplo na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody					Vykonané opatrenia									
		ulica a číslo	obec						spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.				
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					kWh/m ³	m ³ /os.											
					m ²	m ²																						MWh	MWh	kWh/m ² _{MPu}	Wh/m ² D _{MPu}
660030	76	Tomášikova 16-28	Prešov	BA NKS r. BA	112	276	10272	10272	601,66	1236,11	58,6	120,3	15,09	31,01	53521,81	5,21	3054	244,097	79,93	11,07					X	X		X			
	77	Tomášikova 30-42	Prešov	BA NKS r. BA	111	261	10272	10189	891,20	1226,12	87,5	120,3	22,54	31,01	79278,78	7,78	3106	248,253	79,93	11,90		X			X	X		X			
660031	78	Kotrádova 4	Prešov	BA NKS b. BA	48	81	3032	3032	235,68	372,13	77,7	122,7	20,03	31,63	20965,10	6,91	904	71,88	79,51	11,16	X	X			X	X		X			
	79	Sabinovská 23-33	Prešov	BA NKS r. BA	96	194	7879	7879	594,55	948,14	75,5	120,3	19,45	31,01	52889,93	6,71	2490	197,989	79,51	12,84					X	X		X			
	80	Sabinovská 4-14	Prešov	BA NKS r. BA	96	189	7879	7879	724,91	948,14	92,0	120,3	23,71	31,01	64486,45	8,18	2229	177,236	79,51	11,79	X	X			X	X	X				
660032	81	Jurkovičova 1,2	Prešov	BA NKS r. BA	32	87	3853	3853	150,89	463,66	39,2	120,3	10,09	31,01	13422,83	3,48	1153	98,1343	85,11	13,25	X	X			X	X		X			
	82	Jurkovičova 12,13	Prešov	BA NKS r. BA	31	92	4610	4518	248,83	543,68	55,1	120,3	14,19	31,01	22135,68	4,90	1115	94,9	85,11	12,12	X				X	X		X			
	83	Jurkovičova 14-16	Prešov	BA NKS r. BA	47	142	4850	4777	269,06	574,85	56,3	120,3	14,51	31,01	23935,17	5,01	1026	87,325	85,11	7,23	X				X	X		X			
	84	Jurkovičova 3-8	Prešov	BA NKS r. BA	94	250	8889	8889	413,00	1069,68	46,5	120,3	11,97	31,01	36739,54	4,13	2646	225,207	85,11	10,58	X	X			X	X	X	X			
	85	Jurkovičova 9-11	Prešov	BA NKS r. BA	56	158	4914	4914	177,97	591,34	36,2	120,3	9,33	31,01	15831,98	3,22	1724	146,733	85,11	10,91					X	X	X	X			
	86	Šrobárova 1,2,3	Prešov	BA NKS r. BA	56	127	5200	5200	349,92	625,75	67,3	120,3	17,34	31,01	31127,76	5,99	1445	122,987	85,11	11,38	X	X			X	X		X			
	87	Šrobárova 11-14	Prešov	BA NKS r. BA	64	154	5705	5723	366,94	688,69	64,1	120,3	16,52	31,01	32642,11	5,70	1824	155,244	85,11	11,84		X			X	X		X			
	88	Šrobárova 15-17	Prešov	BA NKS r. BA	56	137	4914	4925	282,75	592,66	57,4	120,3	14,79	31,01	25153,04	5,11	1531	130,307	85,11	11,18	X	X			X	X		X			
	89	Šrobárova 4-7	Prešov	BA NKS r. BA	64	157	5736	5736	304,75	690,26	53,1	120,3	13,69	31,01	27109,98	4,73	1818	154,734	85,11	11,58	X	X			X	X		X			
660034	90	Exnárova 10,11,12	Prešov	BA NKS r. BA	48	115	5128	5128	335,95	617,09	65,5	120,3	16,88	31,01	29885,52	5,83	1383	132,332	95,68	12,03	X	X			X	X	X	X			



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Bytové družstvo Prešov - Prešov


rok 2021

3881

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody				Vykonané opatrenia								
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekviterm.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.		
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					m³	MWh								kWh/m³	m³/os.
							m²	m²							MWh	MWh													
660034	91	Exnárova 13-15	Prešov	BA NKS r. BA	56	148	4900	4900	341,72	589,65	69,7	120,3	17,97	31,01	30398,33	6,20	1612	154,244	95,68	10,89		X		X	X	X	X		
	92	Exnárova 1-4	Prešov	BA NKS r. BA	64	169	5466	5466	349,17	657,76	63,9	120,3	16,46	31,01	31061,46	5,68	2001	191,465	95,68	11,84	X	X		X	X	X	X		
	93	Exnárova 16-19	Prešov	BA NKS r. BA	64	146	5484	5484	358,45	659,93	65,4	120,3	16,84	31,01	31887,21	5,81	1858	177,782	95,68	12,73		X		X	X	X	X		
	94	Exnárova 22-23	Prešov	BA NKS r. BA	32	88	2859	2859	187,12	344,04	65,5	120,3	16,87	31,01	16646,01	5,82	1043	99,7992	95,68	11,85		X		X	X	X	X		
	95	Exnárova 24-26	Prešov	BA NKS r. BA	56	150	4752	4752	303,59	571,84	63,9	120,3	16,46	31,01	27006,52	5,68	1553	148,598	95,68	10,35		X		X	X	X	X		
	96	Exnárova 29-31	Prešov	BA NKS r. BA	56	169	5225	5225	312,59	628,76	59,8	120,3	15,42	31,01	27807,63	5,32	1744	166,874	95,68	10,32		X		X	X	X	X		
	97	Exnárova 32-35	Prešov	BA NKS r. BA	64	128	5187	5187	308,90	624,19	59,6	120,3	15,35	31,01	27479,11	5,30	1228	117,50	95,68	9,59		X		X	X	X	X		
	98	Karpatská 1,2,3	Prešov	BA NKS r. BA	56	147	5459	5459	341,32	656,92	62,5	120,3	16,11	31,01	30363,33	5,56	1646	157,497	95,68	11,20		X		X	X	X	X		
	99	Karpatská 10	Prešov	BA NKS b. BA	71	137	4654	4654	319,98	571,21	68,8	122,7	17,72	31,63	28464,97	6,12	1548	148,12	95,68	11,30		X		X	X	X	X		
	100	Karpatská 11	Prešov	BA NKS b. BA	71	130	4654	4654	342,31	571,21	73,6	122,7	18,95	31,63	30451,32	6,54	1408	134,724	95,68	10,83	X			X	X	X	X		
	101	Karpatská 19	Prešov	BA NKS r. BA	16	26	1058	1058	53,82	127,32	50,9	120,3	13,11	31,01	4787,66	4,53	287	27,4615	95,68	11,04		X		X	X	X	X		
	102	Karpatská 4-7	Prešov	BA NKS r. BA	72	183	6461	6461	464,32	777,50	71,9	120,3	18,52	31,01	41304,82	6,39	2010	192,326	95,68	10,98		X		X	X	X	X		
	103	Karpatská 8	Prešov	BA NKS b. BA	71	118	4654	4654	325,53	571,21	69,9	122,7	18,02	31,63	28958,09	6,22	1454	139,126	95,68	12,32	X	X		X	X	X	X		
	104	Karpatská 9	Prešov	BA NKS b. BA	71	129	4654	4654	329,90	571,21	70,9	122,7	18,27	31,63	29347,29	6,31	1401	134,054	95,68	10,86		X		X	X	X	X		
660035	105	Bajkalská 14-20	Prešov	BA NKS r. BA	32	78	2948	2948	219,56	354,75	74,5	120,3	19,19	31,01	19531,53	6,63	977	79,51	81,38	12,53				X	X	X	X		



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Bytové družstvo Prešov - Prešov

Hodnotené obdobie:

rok 2021


Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3881

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody				Vykonalé opatrenia							
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.	
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					kWh/m ³ _{MpU}	Wh/m ² _{D_{MpU}}								
																												MWh
						m ²	m ²			MWh	MWh	kWh/m ² _{MpU}	Wh/m ² _{D_{MpU}}	Eur	EUR/m ²	m ³	MWh	kWh/m ³	m ³ /os.									
	106	Bajkalská 22-26	Prešov	BA NKS r. BA	24	52	2212	2212	162,26	266,19	73,4	120,3	18,90	31,01	14434,75	6,53	854	69,5025	81,38	16,42	X	X		X	X	X	X	X
	107	Prostejovská 62-72	Prešov	BA NKS r. BA	96	222	8512	8512	614,35	1024,31	72,2	120,3	18,60	31,01	54651,20	6,42	2442	198,741	81,38	11,00	X	X		X	X		X	X
	108	Prostejovská 95	Prešov	BA NKS b. BA	54	90	3366	3366	231,49	413,13	68,8	122,7	17,72	31,63	20592,40	6,12	1256	102,219	81,38	13,96				X	X		X	X
660036	109	Prostejovska 40-48	Prešov	BA NKS r. BA	80	205	9192	9192	625,08	1106,14	68,0	120,3	17,52	31,01	55605,93	6,05	2367	198,385	83,81	11,55	X	X		X	X		X	X
	110	Prostejovska 50-60	Prešov	BA NKS r. BA	96	195	8896	8896	646,37	1070,52	72,7	120,3	18,72	31,01	57499,86	6,46	1780	149,187	83,81	9,13	X	X		X	X		X	X
660039	111	Dargovska 1,2,3	Prešov	BA NKS r. BA	47	121	5216	5133	334,55	617,69	65,2	120,3	16,80	31,01	29761,08	5,80	1543	129,36	83,84	12,75		X		X	X		X	X
	112	Dargovska 4,5,6	Prešov	BA NKS r. BA	48	120	5115	5115	351,40	615,53	68,7	120,3	17,70	31,01	31259,38	6,11	1404	117,707	83,84	11,70	X	X		X	X	X	X	X
	113	Kozmonautov 6,8	Prešov	BA NKS r. BA	16	41	1540	1540	88,89	185,32	57,7	120,3	14,87	31,01	7907,57	5,13	589	49,3799	83,84	14,37				X	X		X	X
	114	M.Benku 1	Prešov	BA NKS b. BA	72	152	6336	6368	239,25	781,58	37,6	122,7	9,68	31,63	21283,06	3,34	1909	160,044	83,84	12,56				X	X	X	X	X
	115	M.Benku 3	Prešov	BA NKS b. BA	72	143	6336	6392	297,31	784,53	46,5	122,7	11,99	31,63	26447,67	4,14	1825	153,002	83,84	12,76	X	X		X	X		X	X
	116	Oravská 1,2,3	Prešov	BA NKS r. BA	48	131	5016	5016	396,57	603,61	79,1	120,3	20,37	31,01	17314,06	3,45	1292	116,003	89,79	9,86		X		X	X		X	X
	117	Popradská 4,5,6	Prešov	BA NKS r. BA	48	128	5115	5115	363,12	615,53	71,0	120,3	18,29	31,01	32302,23	6,32	1713	143,612	83,84	13,38	X	X		X	X		X	X
660040	118	Bernolákova 1-9	Prešov	BA NKS r. BA	80	208	7643	7643	532,78	919,74	69,7	120,3	17,96	31,01	47394,94	6,20	2295	210,011	91,51	11,03	X	X		X	X	X	X	X
	119	Bernolákova 2-12	Prešov	BA NKS r. BA	96	263	8254	8254	597,58	993,26	72,4	120,3	18,66	31,01	53159,03	6,44	2608	238,653	91,51	9,92	X	X		X	X		X	X
	120	Šoltésovej 1-6	Prešov	BA NKS r. BA	96	270	8254	8254	617,06	993,26	74,8	120,3	19,26	31,01	54892,16	6,65	2735	250,274	91,51	10,13				X	X	X	X	X



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberteľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:


Bytové družstvo Prešov - Prešov

rok 2021

3881

Okres: **PO**

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody				Vykonalé opatrenia								
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekviterm.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.		
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					m³	MWh								kWh/m³	m³/os.
						m²	m²	MWh	MWh	kWh/m² _{MpU}		Wh/m²D _{MpU}	Eur	EUR/m²	m³	MWh	kWh/m³	m³/os.											
660040	121	Šoltésovej 7,8	Prešov	BA NKS r. BA	32	115	3778	3778	268,31	454,63	71,0	120,3	18,30	31,01	23868,18	6,32	1175	107,52	91,51	10,22	X	X		X	X	X			
660041	122	a.g.Svobodu 24	Prešov	BA NKS r. BA	16	49	1488	1488	101,12	179,06	68,0	120,3	17,51	31,01	8995,06	6,05	451	43,45	96,33	9,20	X	X		X	X	X			
	123	a.g.Svobodu 28-36	Prešov	BA NKS r. BA	80	203	7304	7304	528,24	878,94	72,3	120,3	18,64	31,01	46991,35	6,43	2156	207,69	96,33	10,62		X		X	X	X			
	124	a.g.Svobodu 38,40,42	Prešov	BA NKS r. BA	48	123	4488	4488	306,05	540,07	68,2	120,3	17,57	31,01	27225,42	6,07	1504	144,88	96,33	12,23	X	X		X	X	X			
	125	L.Novomeského 2,4	Prešov	BA NKS r. BA	32	85	3160	3160	215,37	380,27	68,2	120,3	17,56	31,01	19158,95	6,06	893	86,03	96,33	10,51	X			X	X	X			
	126	L.Novomeského 6,8,10	Prešov	BA NKS r. BA	48	112	4616	4616	299,71	555,48	64,9	120,3	16,73	31,01	26661,35	5,78	1385	133,42	96,33	12,37	X	X		X	X	X			
	127	M.Benku 2,4	Prešov	BA NKS r. BA	32	61	2397	2397	177,18	288,45	73,9	120,3	19,05	31,01	15761,84	6,58	653	62,91	96,33	10,70				X	X	X			
660042	128	Bernolákova 11	Prešov	BA NKS b. BA	53	90	3402	3402	239,323	417,55	70,3	122,7	18,13	31,63	21289,48	6,26	1290	122,56	95,01	14,33		X		X	X	X			
	129	Bernolákova 13	Prešov	BA NKS b. BA	53	92	3402	3402	247,48	417,55	72,7	122,7	18,75	31,63	22015,11	6,47	1055	100,23	95,01	11,47	X			X	X	X			
	130	Bernolákova 15	Prešov	BA NKS b. BA	53	94	3402	3413	265,78	418,90	77,9	122,7	20,07	31,63	23643,33	6,93	1252	118,948	95,01	13,32				X	X	X			
	131	Vansová 10	Prešov	BA NKS b. BA	53	93	3402	3402	248,415	417,55	73,0	122,7	18,82	31,63	22098,41	6,50	1188	112,867	95,01	12,77		X		X	X	X			
	132	Vansová 11-14	Prešov	BA NKS r. BA	64	166	6384	6384	451,91	768,23	70,8	120,3	18,24	31,01	40200,86	6,30	1680	159,61	95,01	10,12	X	X		X	X	X			
	133	Vansová 4,5,6	Prešov	BA NKS r. BA	48	127	5168	5168	356	621,90	68,9	120,3	17,75	31,01	31668,91	6,13	1496	142,13	95,01	11,78	X	X		X	X	X			
	134	Vansová 9	Prešov	BA NKS b. BA	53	97	3402	3402	243,84	417,55	71,7	122,7	18,47	31,63	21691,06	6,38	1036	98,4263	95,01	10,68	X	X		X	X	X			
660043	135	Dubová 1,3,5	Prešov	BA NKS r. BA	48	133	4564	4564	321,24	549,22	70,4	120,3	18,14	31,01	28577,01	6,26	1473	84,66	57,48	11,08				X	X	X			



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:


Bytové družstvo Prešov - Prešov

rok 2021

3881

Okres: **PO**

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody				Vykonalé opatrenia								
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekviterm.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.		
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					m³	MWh								kWh/m³	m³/os.
		m²	m²	MWh	MWh	kWh/m² _{MPu}		Wh/m²D _{MPu}		Eur	EUR/m²	m³	MWh	kWh/m³	m³/os.														
	136	Dubová 13,15	Prešov	BA NKS r. BA	32	85	2885	2885	201,45	347,17	69,8	120,3	17,99	31,01	17920,42	6,21	980	56,3266	57,48	11,53	X	X		X	X	X	X		
	137	Dubová 2,4,6	Prešov	BA NKS r. BA	48	160	5160	5160	386,46	620,94	74,9	120,3	19,30	31,01	34378,91	6,66	1691	97,1921	57,48	10,57	X	X		X	X	X	X		
	138	Dubová 7,9,11	Prešov	BA NKS r. BA	48	149	5082	5082	361,05	611,55	71,0	120,3	18,31	31,01	32118,49	6,32	1676	96,33	57,48	11,25	X			X	X	X	X		
	139	Dubová 8,10	Prešov	BA NKS r. BA	32	67	2861	2861	213,89	344,29	74,8	120,3	19,27	31,01	19027,32	6,65	955	54,8897	57,48	14,25		X		X	X	X	X		
	140	Federátov 1,3,5	Prešov	BA NKS r. BA	48	130	4718	4718	378,64	567,75	80,3	120,3	20,68	31,01	16488,42	3,49	1599	166,408	104,07	12,30	X	X		X	X	X	X		
	141	Federátov 2,4,6	Prešov	BA NKS r. BA	48	118	4564	4584	323,54	551,63	70,6	120,3	18,19	31,01	28781,50	6,28	1316	75,6386	57,48	11,15	X	X		X	X	X	X		
	142	Federátov 7,9,11,13	Prešov	BA NKS r. BA	64	165	6416	6416	467,387	772,08	72,8	120,3	18,77	31,01	41577,68	6,48	2199	126,39	57,48	13,33	X			X	X	X	X		
	143	Justičná 1,3,5	Prešov	BA NKS r. BA	48	123	4718	4718	332,776	567,75	70,5	120,3	18,18	31,01	29602,92	6,27	1577	90,6398	57,48	12,82	X	X		X	X	X	X		
	144	Justičná 2,4,6	Prešov	BA NKS r. BA	48	119	4718	4718	302,19	567,75	64,1	120,3	16,51	31,01	26881,98	5,70	1458	83,8002	57,48	12,25	X	X		X	X	X	X		
	145	Justičná 7,9	Prešov	BA NKS r. BA	32	62	2925	2925	211,26	351,99	72,2	120,3	18,61	31,01	18793,13	6,43	964	55,407	57,48	15,55	X	X		X	X	X	X		
	146	Justičná 8,10,12	Prešov	BA NKS r. BA	48	125	4634	4634	318,78	557,64	68,8	120,3	17,73	31,01	28357,96	6,12	1613	92,709	57,48	12,90	X			X	X	X	X		
	147	Smreková 1,3	Prešov	BA NKS r. BA	32	89	4215	4129	224,51	496,87	54,4	120,3	14,01	31,01	19971,69	4,84	995	57,1887	57,48	11,18	X	X	X	X	X	X	X		
	148	Smreková 11,13	Prešov	BA NKS r. BA	32	59	2893	2893	199,64	348,14	69,0	120,3	17,78	31,01	17759,50	6,14	891	51,2112	57,48	15,10	X	X		X	X	X	X		
	149	Smreková 5,7,9	Prešov	BA NKS r. BA	48	127	5200	5200	357,14	625,75	68,7	120,3	17,70	31,01	31770,39	6,11	1789	102,825	57,48	14,09	X	X		X	X	X	X		
	150	Višňová 1-5	Prešov	BA NKS r. BA	80	218	7723	7723	555,65	929,37	71,9	120,3	18,54	31,01	49429,55	6,40	2824	162,313	57,48	12,95		X		X	X	X	X		



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:


Bytové družstvo Prešov - Prešov

rok 2021

3881

Okres: PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplu na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody					Vykonalé opatrenia							
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.		
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					m³	MWh								kWh/m³	m³/os.
							m²	m²	MWh	MWh	kWh/m² _{MPu}		Wh/m²D _{MPu}		Eur	EUR/m²	m³	MWh	kWh/m³	m³/os.									
660044	151	A.Matušku 1-5	Prešov	BA NKS r. BA	36	103	4500	4500	285,98	541,52	63,6	120,3	16,38	31,01	25440,22	5,65	1103	120,451	109,20	10,71	X			X	X		X		
	152	A.Matušku 2-6,8-12	Prešov	BA NKS r. BA	48	125	4433	4433	334,62	533,46	75,5	120,3	19,45	31,01	29767,22	6,71	1263	137,924	109,20	10,10	X			X	X		X		
	153	P.Horova 12-17	Prešov	BA NKS r. BA	95	215	8350	8281	594,32	996,51	71,8	120,3	18,49	31,01	52869,76	6,38	2430	265,364	109,20	11,30	X	X		X	X		X		
	154	Zimná 2-12	Prešov	BA NKS r. BA	48	143	4236	4236	355,37	509,75	83,9	120,3	21,62	31,01	31612,35	7,46	1349	147,315	109,20	9,43		X		X	X		X		
660046	155	P.Horova 6-11	Prešov	BA NKS r. BA	96	212	8342	8342	525,04	1003,85	62,9	120,3	16,22	31,01	46705,66	5,60	2377	177,877	74,83	11,21	X	X		X	X		X		
660047	156	Grešova 14-16	Prešov	T06B r. KE	32	60	2920	2920	121,92	309,47	41,8	106,0	10,76	27,31	10845,93	3,71	776	50,624	65,24	12,93				X	X		X		
	157	Grešova 18-20	Prešov	T06B r. KE	46	73	3528	3528	160,19	373,91	45,4	106,0	11,70	27,31	14250,09	4,04	958	67,5	70,46	13,12				X	X		X		
	158	Grešova 2-12	Prešov	T 03	56	119	4835	4835	285,13	653,79	59,0	135,2	15,20	34,85	25364,22	5,25	1328	91,438	68,85	11,16				X	X		X		
	159	Vajanského 2,4,6	Prešov	T06B r. KE	56	86	3993	3993	182,65	423,19	45,7	106,0	11,79	27,31	16247,72	4,07	1082	85,312	78,85	12,58	X	X		X	X		X		
660048	160	SDH 17,19,21,23,25	Prešov	T 03	42	71	3072	3072	245,99	415,39	80,1	135,2	20,63	34,85	21882,41	7,12	1133	104,36	92,11	15,96		X		X	X		X		
	161	SDH 5,7	Prešov	T 03	12	23	1041	456	17,23	61,66	37,8	135,2	9,74	34,85	1532,79	3,36	3	0,27633	92,11	0,13									
	162	SDH 9,11	Prešov	T 03	12	24	1041	541	63,89	73,15	118,1	135,2	30,43	34,85	5683,40	10,51	182	16,764	92,11	7,58									
	163	Záhradná 1,3	Prešov	T 03	35	57	2760	2760	231,149	373,21	83,7	135,2	21,58	34,85	20562,51	7,45	819	75,4379	92,11	14,37				X	X		X		
660050	164	Štefánikova 11-15	Prešov	BA NKS r. BA	36	65	3199	3199	228,46	384,96	71,4	120,3	18,40	31,01	20323,37	6,35	1000	64,0296	64,03	15,38				X	X		X		
660053	165	Hviezdoslavova 2-6	Prešov	BA NKS r. BA	36	59	2731	2731	211,31	328,64	77,4	120,3	19,94	31,01	18797,20	6,88	610	58,0646	95,19	10,34				X	X				



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:


Bytové družstvo Prešov - Prešov

rok 2021

3881

Okres: **PO**

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha m ²	Upravená merná plocha m ²	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo Eur	Merný náklad EUR/m ²	Spotreba teplej vody				Vykonané opatrenia								
		ulica a číslo	obec						spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda m ³	teplo MWh	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekviterm.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.		
					skutočnosť	normatív			skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	kWh/m ³ _{MPu}	Wh/m ² _{MPu}					m ³	MWh								kWh/m ³	m ³ /os.
660057	166	J.Borodáča 13-15	Prešov	T 03	16	30	1604	1604	105,02	216,89	65,5	135,2	16,87	34,85	9342,62	5,82	333	33,2009	99,70	11,10	X	X		X	X		X		
	167	J.Borodáča 7,9,11	Prešov	T 03	28	53	2412	2412	162,60	326,15	67,4	135,2	17,37	34,85	14464,88	6,00	615	61,317	99,70	11,60	X	X		X	X		X		
	168	Pavl.nám. 16-18	Prešov	T 03	28	43	2436	2436	167,78	329,39	68,9	135,2	17,75	34,85	14925,35	6,13	481	47,9569	99,70	11,19		X			X	X		X	
660061	169	17.nov. 180-184	Prešov	T 03	20	51	1600	1600	128,80	216,35	80,5	135,2	20,74	34,85	11457,46	7,16	543	44,2494	81,49	10,65					X	X		X	
	170	17.nov. 186-194	Prešov	T 03	34	63	3168	3090	192,93	417,83	62,4	135,2	16,09	34,85	17162,23	5,55	777	62,5567	80,51	12,33					X	X		X	
	171	Požiarnická 19	Prešov	T06B b. KE	12	22	1014	1014	73,73	105,85	72,7	104,4	18,74	26,90	6559,11	6,47	305	24,8547	81,49	13,86	X				X	X		X	
	172	Požiarnická 21	Prešov	T06B b. KE	16	32	1352	1352	92,34	141,13	68,3	104,4	17,60	26,90	8214,54	6,08	588	47,9165	81,49	18,38	X				X	X		X	
	173	Požiarnická 23	Prešov	T06B b. KE	16	34	1352	1352	99,34	141,13	73,5	104,4	18,93	26,90	8836,81	6,54	483	39,36	81,49	14,21	X				X	X		X	
	174	Požiarnická 25	Prešov	T06B b. KE	16	38	1352	1352	90,63	141,13	67,0	104,4	17,27	26,90	8062,64	5,96	561	45,7163	81,49	14,76	X				X	X		X	
	175	Požiarnická 27	Prešov	T06B b. KE	16	33	1352	1352	85,55	141,13	63,3	104,4	16,30	26,90	7609,93	5,63	473	38,5451	81,49	14,33					X	X		X	
660068	176	Lesnícka 12	Prešov	T 03	6	16	673	673	80,17	91,00	119,1	135,2	30,70	34,85	7131,49	10,60	0	0							X	X		X	
	177	Lesnícka 16,18	Prešov	T 03	18	39	1449	1449	79,564	195,93	54,9	135,2	14,15	34,85	7077,80	4,88	557	46,0183	82,62	14,28					X	X		X	
	178	Lesnícka 20,22	Prešov	T 03	18	42	1449	1449	102,00	195,93	70,4	135,2	18,14	34,85	9073,99	6,26	390	34,3781	88,15	9,29	X				X	X		X	
	179	Lesnícka 24,26,28	Prešov	T 03	18	48	1310	1310	84,87	177,14	64,8	135,2	16,69	34,85	7549,57	5,76	461	38,3761	83,25	9,60	X	X			X	X		X	
	180	Lesnícka 30,32,34	Prešov	T 03	18	34	1310	1310	85,30	177,14	65,1	135,2	16,78	34,85	7588,14	5,79	494	42,5124	86,06	14,53					X	X		X	



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Sabinov:

Bytové družstvo Prešov - Prešov

rok 2021


3881

3602

Okres: PO

Okres: SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha m ²	Upravená merná plocha m ²	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo Eur	Merný náklad EUR/m ²	Spotreba teplej vody				Vykonalé opatrenia								
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda m ³	teplo MWh	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.		
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					kWh/m ² _{Mpu}	Wh/m ² _{D_{Mpu}}								kWh/m ³	m ³ /os.
660068	181	Solivarská 33,35	Prešov	T06B r. KE	24	58	2020	2020	98,49	214,09	48,8	106,0	12,56	27,31	8761,22	4,34	921	76,23	82,77	15,88	X				X	X		X	
	182	Solivarská 37,39	Prešov	T06B r. KE	24	71	2020	2020	103,04	214,09	51,0	106,0	13,14	27,31	9165,82	4,54	810	67,25	83,03	11,41	X	X			X	X		X	
	183	Solivarská 41,43	Prešov	T06B r. KE	24	58	2020	2020	106,55	214,09	52,7	106,0	13,59	27,31	9478,02	4,69	651	52,49	80,62	11,22	X	X			X	X		X	
	184	Solivarská 67-71	Prešov	T06B r. KE	36	92	3244	3244	170,95	343,81	52,7	106,0	13,58	27,31	15207,64	4,69	1011	83,44	82,53	10,99	X				X	X		X	
660193	185	Komenského 10,11,12	Sabinov	T 03	26	59	1899	1899	96,56	238,38	50,8	125,5	14,11	34,85	8393,05	4,42	549	59,76	108,86	9,31	X	X			X	X		X	
	186	Komenského 15,16,17	Sabinov	T 03	27	50	1962	1962	93,47	246,28	47,6	125,5	13,22	34,85	8123,45	4,14	553	60,1957	108,85	11,06	X	X			X	X		X	
	187	Komenského 25,26	Sabinov	T06B r. KE	36	76	2773	2773	137,07	272,83	49,4	98,4	13,72	27,31	11914,96	4,30	770	83,82	108,86	10,13	X	X			X	X		X	
	188	Komenského 27,28	Sabinov	T06B r. KE	36	90	2773	2773	134,36	272,83	48,5	98,4	13,45	27,31	11678,22	4,21	971	105,70	108,85	10,79	X	X			X	X		X	
	189	Komenského 34,35	Sabinov	BA NKS r. BA	32	99	2534	2534	160,46	283,08	63,3	111,7	17,58	31,01	13947,88	5,50	736	80,12	108,86	7,43	X	X			X	X		X	
660194	190	17.novembra 23,24	Sabinov	BA NKS r. BA	24	68	2852	2852	191,06	318,60	67,0	111,7	18,60	31,01	16609,61	5,82	699	83,27	119,13	10,28	X	X			X	X		X	
	191	Murgašova 13,14	Sabinov	BA NKS r. BA	24	73	3002	1521	49,6	169,91	32,6	111,7	9,05	31,01	4313,10	2,84	151	17,99	119,13	2,07	X				X	X		X	
	192	Murgašova 7,8	Sabinov	BA NKS r. BA	24	75	2096	2096	110,52	234,15	52,7	111,7	14,64	31,01	9607,73	4,58	330	39,31	119,13	4,40	X	X			X	X		X	
	193	Ružová 45-47	Sabinov	BA NKS r. BA	24	54	1780	1780	141,88	198,85	79,7	111,7	22,13	31,01	12334,73	6,93	496	59,09	119,13	9,19		X			X	X		X	
	194	Ružová 48,49,50	Sabinov	BA NKS r. BA	24	69	2136	2136	174,79	238,62	81,8	111,7	22,72	31,01	15194,72	7,11	636	75,77	119,13	9,22	X				X	X		X	
660195	195	17.novembra 72-73	Sabinov	Pl.14r.II.	36	104	2928	2928	134,32	271,59	45,9	92,8	12,73	25,75	11674,39	3,99	1119	140,145	125,24	10,76	X	X			X	X		X	



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Sabinov:


Bytové družstvo Prešov - Prešov

rok 2021

Okres: PO

Okres: SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody					Vykonalé opatrenia							
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba			Zat. OP	Zat. Stredy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.	
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					m³	MWh	kWh/m³								m³/os.
							m²	m²	MWh	MWh	kWh/m² _{MPu}	Wh/m²D _{MPu}	Eur	EUR/m²	m³	MWh	kWh/m³	m³/os.											
660195	196	17.novembra 74-77	Sabinov	Pl.14r.II.	63	205	5903	5903	253,89	547,54	43,0	92,8	11,94	25,75	22068,67	3,74	1855	232,325	125,24	9,05	X			X	X		X		
	197	17.novembra 78-81	Sabinov	Pl.14r.II.	80	215	7579	7579	308,00	703,00	40,6	92,8	11,28	25,75	26770,41	3,53	2244	281,042	125,24	10,44				X	X		X		
	198	Jakubov. 5,6	Sabinov	Pl.14r.II.	42	146	3998	3998	239,58	370,84	59,9	92,8	16,63	25,75	20825,23	5,21	1294	162,063	125,24	8,86		X		X	X		X		
	199	M.sl. 15-18	Sabinov	BA NKS r. BA	24	86	3615	3615	210,18	403,84	58,1	111,7	16,14	31,01	18268,61	5,05	582	72,89	125,24	6,77				X	X		X		
	200	Prešovská 16-18	Sabinov	Pl.14r.II.	66	204	6035	6035	230,04	559,78	38,1	92,8	10,58	25,75	19988,58	3,31	1845	231,071	125,24	9,04	X	X		X	X		X		
	201	Puškinova 1,2,3	Sabinov	Pl.14r.II.	42	136	3999	3999	228,88	370,93	57,2	92,8	15,89	25,75	19894,50	4,97	1167	146,157	125,24	8,58		X		X	X		X		
	202	Puškinova 19-20	Sabinov	Pl.14r.II.	48	136	4217	4217	178,77	391,15	42,4	92,8	11,77	25,75	15522,61	3,68	1297	162,438	125,24	9,54	X	X		X	X		X		
	203	Puškinova 21-22	Sabinov	Pl.14r.II.	36	111	3647	3647	178,69	338,28	49,0	92,8	13,60	25,75	15525,97	4,26	1066	133,507	125,24	9,60	X	X		X	X		X		
660312	204	Ďumbierska 1, Magurska 2	Prešov	Pl.14r.II.	40	120	3873	3873	210,76	386,98	54,4	99,9	14,02	25,75	18748,62	4,84	1378	116,363	84,44	11,48				X	X		X		
	205	Ďumbierska 13,15	Prešov	Pl.14r.II.	39	117	3977	3908	196,44	390,48	50,3	99,9	12,95	25,75	17474,44	4,47	1355	116,37	85,88	11,58		X		X	X		X		
	206	Ďumbierska 17,19	Prešov	Pl.14r.II.	40	111	3693	3693	227,47	369,00	61,6	99,9	15,87	25,75	20235,20	5,48	1505	127,12	84,47	13,56		X		X	X		X		
	207	Ďumbierska 3,5	Prešov	Pl.14r.II.	56	136	4480	4480	205,64	447,63	45,9	99,9	11,83	25,75	18292,83	4,08	1904	153,01	80,36	14,00				X	X		X		
	208	Ďumbierska 7,9,11	Prešov	Pl.14r.II.	64	145	5484	5484	272,82	547,95	49,7	99,9	12,82	25,75	24269,70	4,43	1999	162,538	81,31	13,79	X	X		X	X		X		
	209	Magurská 4,6	Prešov	Pl.14r.II.	64	130	4329	4329	208,84	432,54	48,2	99,9	12,43	25,75	18578,04	4,29	1866	146,073	78,28	14,35	X			X	X		X		
	210	Magurská 8,10	Prešov	Pl.14r.II.	40	116	3776	3776	197,90	377,29	52,4	99,9	13,51	25,75	17604,72	4,66	1436	126,39	88,02	12,38		X		X	X		X		



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberteľ tepla:

Bytové družstvo Prešov - Prešov

Hodnotené obdobie:


rok 2021

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3881

Okres: **PO**

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody				Vykonalé opatrenia								
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.		
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					m³	MWh								kWh/m³	m³/os.
						m²	m²	MWh	MWh	kWh/m² _{MPu}		Wh/m²D _{MPu}	Eur	EUR/m²	m³	MWh	kWh/m³	m³/os.											
660313	211	Ďumbierská 10,12	Prešov	Pl.14r.II.	64	127	4513	4513	285,90	450,93	63,3	99,9	16,32	25,75	25432,51	5,64	1866	168,021	90,04	14,69							X	X	X
	212	Ďumbierská 14,16	Prešov	Pl.14r.II.	56	119	4561	4587	248,04	458,32	54,1	99,9	13,93	25,75	22065,18	4,81	1670	155,421	93,07	14,03							X	X	X
	213	Ďumbierská 2,4	Prešov	Pl.14r.II.	30	84	3140	3140	141,27	313,74	45,0	99,9	11,59	25,75	12566,63	4,00	1094	98,1751	89,74	13,02							X	X	X
	214	Ďumbierská 6,8	Prešov	Pl.14r.II.	40	121	3929	3929	184,37	392,58	46,9	99,9	12,09	25,75	16401,05	4,17	1631	146,137	89,60	13,48							X	X	X
660314	215	Sibírska 1,3,5	Prešov	Pl.14r.II.	70	165	5776	5849	210,01	584,42	35,9	99,9	9,25	25,75	18681,87	3,19	1773	165,681	93,45	10,75							X	X	X
	216	Sibírska 11,13	Prešov	Pl.14r.II.	40	145	3697	3697	261,53	369,40	70,7	99,9	18,23	25,75	23265,29	6,29	1941	182,507	94,03	13,39									
	217	Sibírska 15,17,19	Prešov	Pl.14r.II.	80	196	5920	5920	285,35	591,51	48,2	99,9	12,42	25,75	25384,26	4,29	2330	213,707	91,72	11,89	X						X	X	X
	218	Sibírska 21,23	Prešov	Pl.14r.II.	56	162	5489	5489	221,00	548,45	40,3	99,9	10,38	25,75	19659,75	3,58	1840	177,264	96,34	11,36	X						X	X	X
	219	Sibírska 25,27	Prešov	Pl.14r.II.	40	129	4299	4299	190,24	429,55	44,3	99,9	11,40	25,75	16923,61	3,94	1225	114,156	93,19	9,50							X	X	X
	220	Sibírska 29,31	Prešov	Pl.14r.II.	32	133	3689	3719	278,82	371,59	75,0	99,9	19,32	25,75	24802,63	6,67	1584	147,81	93,31	11,91							X	X	X
	221	Sibírska 33,35	Prešov	Pl.14r.II.	40	116	3675	3675	211,39	367,20	57,5	99,9	14,82	25,75	18804,94	5,12	1228	113,934	92,78	10,59							X	X	X
	222	Sibírska 7,9	Prešov	Pl.14r.II.	40	121	3775	3775	212,87	377,19	56,4	99,9	14,53	25,75	18935,97	5,02	1304	121,557	93,22	10,78							X	X	X
660315	223	Sibírska 12,14	Prešov	Pl.14r.II.	40	112	3681	3681	228,27	367,80	62,0	99,9	15,98	25,75	20306,12	5,52	1570	145,47	92,66	14,02							X	X	X
	224	Sibírska 16,18,20	Prešov	Pl.14r.II.	56	174	5004	5004	326,14	499,99	65,2	99,9	16,80	25,75	29012,31	5,80	1974	180,55	91,46	11,34		X					X	X	X
	225	Sibírska 28,30	Prešov	Pl.14r.II.	56	137	4588	4596	179,289	459,22	39,0	99,9	10,05	25,75	15949,20	3,47	1524	143,476	94,14	11,12							X	X	X



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:


Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Lipany:

Bytové družstvo Prešov - Prešov			
rok 2021		Okres:	PO
3881		Okres:	SB
3983			

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody				Vykonalé opatrenia								
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.		
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					m³	MWh								kWh/m³	m³/os.
							m²	m²	MWh	MWh	kWh/m² _{MPu}	Wh/m²D _{MPu}	Eur	EUR/m²	m³	MWh	kWh/m³	m³/os.											
660315	226	Sibírska 6,8,10	Prešov	Pl.14r.II.	70	181	5526	5526	355,24	552,15	64,3	99,9	16,57	25,75	31601,55	5,72	2476	238,777	96,44	13,68		X						X	
660316	227	Čergovská 10,12	Prešov	Pl.14r.II.	40	122	3568	3568	159,43	356,51	44,7	99,9	11,51	25,75	14182,26	3,97	1742	150,444	86,36	14,28	X	X				X	X		X
	228	Čergovská 16,18,20	Prešov	Pl.14r.II.	56	166	4940	4950	255,78	494,59	51,7	99,9	13,32	25,75	22753,45	4,60	1994	171,111	85,81	12,01					X	X		X	
	229	Čergovská 2,4	Prešov	Pl.14r.II.	56	130	4375	4375	243,81	437,14	55,7	99,9	14,36	25,75	21688,87	4,96	1552	146,31	94,27	11,94					X	X		X	
	230	Čergovská 6,8	Prešov	Pl.14r.II.	48	105	4178	4178	230,72	417,46	55,2	99,9	14,23	25,75	20523,97	4,91	1345	118,091	87,80	12,81					X	X		X	
	231	Magurská 1,3,5	Prešov	Pl.14r.II.	88	198	6037	6037	366,68	603,20	60,7	99,9	15,65	25,75	32619,32	5,40	2256	182,096	80,72	11,39		X			X	X		X	
	232	Magurská 7,9,11	Prešov	Pl.14r.II.	64	157	5379	5379	296,23	537,46	55,1	99,9	14,19	25,75	26352,35	4,90	2015	170,28	84,51	12,83					X	X		X	
660317	233	Vihorlatská 1,2	Prešov	Pl.14r.II.	40	126	3752	3752	169,12	374,89	45,1	99,9	11,62	25,75	15044,49	4,01	1465	128,496	87,71	11,63	X	X			X	X		X	
	234	Vihorlatská 11,12,13	Prešov	Pl.14r.II.	64	155	5692	5692	288,52	568,73	50,7	99,9	13,06	25,75	25665,92	4,51	2156	189,87	88,06	13,91					X	X		X	
	235	Vihorlatská 14,15,16	Prešov	Pl.14r.II.	56	156	5356	5356	304,89	535,16	56,9	99,9	14,67	25,75	27122,72	5,06	1770	154,981	87,56	11,35		X			X	X		X	
	236	Vihorlatská 17,18	Prešov	Pl.14r.II.	56	113	4260	4260	227,46	425,65	53,4	99,9	13,76	25,75	20234,54	4,75	1582	129,698	81,98	14,00					X	X		X	
	237	Vihorlatská 19,20	Prešov	Pl.14r.II.	56	138	4260	4260	237,67	425,65	55,8	99,9	14,38	25,75	21142,49	4,96	1856	162,83	87,73	13,45		X			X	X		X	
	238	Vihorlatská 21,23	Prešov	Pl.14r.II.	80	145	7003	7003	247,21	699,72	35,3	99,9	9,10	25,75	21991,23	3,14	1737	156,96	90,36	11,98					X	X		X	
	239	Vihorlatská 8,9,10	Prešov	Pl.14r.II.	72	186	5887	5887	192,93	588,22	32,8	99,9	8,45	25,75	17162,99	2,92	2123	190,36	89,67	11,41					X	X		X	
660404	240	Štúrova 1	Lipany	T 13	12	28	964	964	87,63	128,41	90,9	133,2	22,82	33,45	4005,34	4,15	220	21,09	95,87	7,86	X	X			X	X		X	



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:


Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Lipany:

Bytové družstvo Prešov - Prešov			
rok 2021			
3881	Okres:	PO	
3983	Okres:	SB	

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha m ²	Upravená merná plocha m ²	Tepla na vykurovanie						Platba za teplo Eur	Merný náklad EUR/m ²	Spotreba teplej vody				Vykonané opatrenia							
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda m ³	teplo MWh	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.	
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					kWh/m ³ _{MPu}	Wh/m ² _{DMPu}								
660404	241	Štúrova 5	Lipany	T 13	12	22	964	964	127,33	128,41	132,1	133,2	33,16	33,45	6221,62	6,45	234	20,1566	86,14	10,64				X	X		X	
660406	242	Pod Kopaninou 1,3,5	Lipany	Pl.14r.II.	36	117	3479	3479	149,84	356,76	43,1	102,5	10,81	25,75	13318,71	3,83	1050	110,62	105,35	8,97	X	X		X	X		X	X
	243	Pod Kopaninou 13,15,17	Lipany	Pl.14r.II.	48	110	3787	3787	167,89	388,34	44,3	102,5	11,13	25,75	14923,06	3,94	1251	131,797	105,35	11,37	X	X		X	X		X	X
	244	Pod Kopaninou 7,9,11	Lipany	Pl.14r.II.	42	139	3787	3787	175,53	388,34	46,4	102,5	11,64	25,75	15602,21	4,12	1394	146,861	105,35	10,03	X	X		X	X		X	X
660423	245	Obrancov mieru 70,72	Prešov	T06B b. KE	54	89	4113	4113	251,09	429,35	61,0	104,4	15,73	26,90	22336,26	5,43	1086	74,59	68,68	12,20	X			X	X		X	X
660424	246	Čsl.armády 1-7	Prešov	LB,MB r.	48	89	3516	3516	238,17	425,23	67,7	120,9	17,46	31,17	21186,60	6,03	1387	89,32	64,40	15,58	X			X	X		X	X
660425	247	Čsl.armády 17-19	Prešov	LB,MB r.	36	57	2380	2380	164,95	287,84	69,3	120,9	17,86	31,17	14673,22	6,17	773	52,44	67,85	13,56		X		X	X		X	X
660426	248	Levočská 49-53	Prešov	LB,MB r.	51	90	3482	3482	283,84	421,12	81,5	120,9	21,01	31,17	25249,43	7,25	1387	98,1827	70,79	15,41				X	X		X	X
660432	249	Volgogradská 66-86	Prešov	T06B r. KE	249	453	20152	20152	847,74	2135,77	42,1	106,0	10,84	27,31	75412,69	3,74	5613	462,54	82,41	12,39	X	X		X	X		X	X
	250	Volgogradská 92	Prešov	T06B b. KE	16	35	1204	1204	99,00	125,68	82,2	104,4	21,19	26,90	8806,90	7,31	349	28,777	82,46	9,97	X			X	X		X	X
	251	Volgogradská 94	Prešov	T06B b. KE	16	39	1204	1204	107,82	125,68	89,5	104,4	23,08	26,90	9591,21	7,97	393	32,405	82,46	10,08		X		X	X		X	X
660434	252	Čsl.armády 9-15	Prešov	LB,MB r.	48	102	3516	3516	220,61	425,23	62,7	120,9	16,17	31,17	19625,03	5,58	1097	52,577	47,93	10,75	X	X	X	X	X		X	X
660436	253	Októbrová 65-73	Prešov	LB,MB r.	59	119	4352	4352	254,65	526,34	58,5	120,9	15,08	31,17	22653,18	5,21	1247	58,841	47,19	10,48				X	X		X	X
660437	254	Októbrová 75-83	Prešov	LB,MB r.	60	109	4352	4352	256,49	526,34	58,9	120,9	15,19	31,17	22816,44	5,24	1313	94,712	72,13	12,05		X		X	X		X	X
660438	255	Levočská 71-79	Prešov	LB,MB r.	60	137	4352	4352	284,921	526,34	65,5	120,9	16,87	31,17	25345,95	5,82	1405	107,939	76,82	10,26	X	X		X	X		X	X



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Bytové družstvo Prešov - Prešov


rok 2021

3881

Okres: PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Tepla na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody				Vykonané opatrenia								
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.		
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					m³	MWh								kWh/m³	m³/os.
							m²	m²	MWh	MWh	kWh/m² _{MPu}	Wh/m²D _{MPu}	Eur	EUR/m²	m³	MWh	kWh/m³	m³/os.											
660439	256	Levočská 85-93	Prešov	LB,MB r.	60	122	4352	4352	292,40	526,34	67,2	120,9	17,31	31,17	26011,13	5,98	2011	126,21	62,76	16,48				X	X	X			
660440	257	M.Čulena 26-32	Prešov	LB,MB r.	48	111	3460	3460	221,66	418,46	64,1	120,9	16,51	31,17	19718,76	5,70	1095	99,22	90,61	9,86	X	X		X	X	X			
660441	258	M.Čulena 18-24	Prešov	LB,MB r.	48	106	3460	3460	200,26	418,46	57,9	120,9	14,92	31,17	17814,88	5,15	1337	88,41	66,12	12,61	X	X		X	X	X			
660446	259	Nábrežná 10	Prešov	T 03	12	26	1412	1412	115,46	190,93	81,8	135,2	21,07	34,85	10270,61	7,27	308	23,24	75,45	11,85				X	X	X			
660448	260	M.Čulena 29-33	Prešov	LB,MB r.	21	42	1905	1905	135,89	230,40	71,3	120,9	18,38	31,17	12088,57	6,35	587	50,68	86,34	13,98				X	X	X			
	261	M.Čulena 35-39	Prešov	LB,MB r.	21	37	1905	1905	136,55	230,40	71,7	120,9	18,47	31,17	12147,48	6,38	616	53,18	86,34	16,65		X		X	X	X			
	262	M.Čulena 41-45	Prešov	LB,MB r.	21	43	1905	1905	126,22	230,40	66,3	120,9	17,07	31,17	11228,20	5,89	541	46,71	86,34	12,58				X	X	X			
661274	263	M.Slovenskej 20-24	Prešov	LB,MB r.	69	114	4936	4936	269,67	596,97	54,6	120,9	14,08	31,17	23989,37	4,86	1352	115,89	85,72	11,86	X			X	X	X			
	264	M.Slovenskej 6	Prešov	LB,MB b.	48	100	3744	3744	244,47	451,50	65,3	120,6	16,83	31,08	21747,39	5,81	1243	106,55	85,72	12,43	X	X	X	X	X	X			
	265	VI.Clementisa 1-6	Prešov	T06B r. KE	144	255	9864	9864	453,45	1045,42	46,0	106,0	11,85	27,31	40337,97	4,09	2995	256,72	85,72	11,75	X	X		X	X	X			
661275	266	V.Clementisa 10-14	Prešov	T06B r. KE	115	205	9160	9160	470,30	970,80	51,3	106,0	13,23	27,31	41836,90	4,57	2473	172,88	69,91	12,06				X	X	X			
	267	Volgogradska 2	Prešov	T06B b. KE	48	102	4507	4507	209,61	470,48	46,5	104,4	11,98	26,90	18646,47	4,14	1318	92,14	69,91	12,92	X			X	X	X			
	268	Volgogradska 20-26	Prešov	T06B r. KE	92	176	7320	7320	289,17	775,80	39,5	106,0	10,18	27,31	25723,77	3,51	2040	142,61	69,91	11,59		X		X	X	X			
	269	Volgogradska 4	Prešov	T06B b. KE	48	81	4507	4507	210,13	470,48	46,6	104,4	12,01	26,90	18692,55	4,15	1071	74,87	69,91	13,22	X			X	X	X			
	270	Volgogradska 40-46	Prešov	T06B r. KE	64	142	5867	5867	294,60	621,80	50,2	106,0	12,94	27,31	26207,14	4,47	1692	118,28	69,91	11,92	X	X		X	X	X			

Porovnanie skutočnej mernej spotreby tepla na vykurovanie s normatívom



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnoteného obdobia:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Sabinov:

Bytové družstvo Prešov - Prešov

rok 2021

Okres: PO

Okres: SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody				Vykonalé opatrenia								
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekviterm.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.		
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					m³	MWh								kWh/m³	m³/os.
m²	m²	MWh	MWh	kWh/m² _{MPu}	kWh/m² _{MPu}	Wh/m²D _{MPu}	Wh/m²D _{MPu}	Eur	EUR/m²	m³	MWh	kWh/m³	m³/os.																
661513	271	Mukačev. 31-39	Prešov	T06B r. KE	115	222	8544	8544	393,04	905,52	46,0	106,0	11,85	27,31	34964,20	4,09	2477	232,997	94,06	11,16	X	X		X	X		X		
	272	Mukačevská 14	Prešov	T06B b. KE	16	35	1204	1204	60,01	125,68	49,8	104,4	12,84	26,90	5338,17	4,43	371	34,8978	94,06	10,60				X	X		X		
	273	Mukačevská 2	Prešov	T06B b. KE	16	39	1204	1264	137,17	131,95	108,5	104,4	27,96	26,90	12202,31	9,65	459	43,1755	94,06	11,77		X							
	274	Mukačevská 4	Prešov	T06B b. KE	16	37	1204	1204	55,26	125,68	45,9	104,4	11,83	26,90	4915,56	4,08	393	36,9672	94,06	10,62	X	X		X	X		X		
	275	Mukačevská 53-57	Prešov	T06B r. KE	69	120	5005	5005	254,37	530,45	50,8	106,0	13,10	27,31	22627,72	4,52	1546	145,423	94,06	12,88	X			X	X		X		
	276	Prostejovská 16-24	Prešov	T06B r. KE	120	211	8280	8280	387,01	877,54	46,7	106,0	12,04	27,31	34427,10	4,16	2352	199,855	84,97	11,15	X	X		X	X		X		
661714	277	Nezabudova 31	Sabinov	O1	55	129	3068	2864	236,47	331,78	82,6	115,8	22,92	32,16	20555,76	7,18	1020	130,46	127,90	7,91									
660035	278	Prostejovská 69-79	Prešov	BA NKS r. BA	96	196	8512	8512	458,95	1024,31	53,9	120,3	13,89	31,01	40826,98	4,80	2113	171,966	81,38	10,78									
	279	Šípková 25	Ľubotice		12	18	1271	1271	7,54	90,26	5,9	71,0	1,53	18,3	466,80	0,37	153	11,475	75,00	8,50									
	280	Šípková 26	Ľubotice		17	23	1880	1880	17,74	133,51	9,4	71,0	2,43	18,3	1084,12	0,58	55	4,125	75,00	2,39									

