

Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Sabinov:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Lipany:

Bytové družstvo Prešov - Prešov

rok 2022

3565

3298

3660

Okres:

PO


Okres:

SB

Okres:

SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Tepla na vykurovanie						Platba za tepla	Merný náklad	Spotreba teplej vody					Vykonalé opatrenia									
		ulica a číslo	obec								spotreba		merná spotreba				merná spotreba na D		voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.		
											skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív			skutočnosť	normatív													
m ²	m ²	MWh	MWh	kWh/m ² _{Mpu}	Wh/m ² _{D_{Mpu}}	Eur	EUR/m ²	m ³	MWh	kWh/m ³	m ³ /os.																				
	1	Čergovská 22,24	Prešov	Pl.14r.II.	64	152	4375	4375	169,39	401,61	38,7	91,8	10,86	25,75	23300,00	5,33	1778	143,661819	80,80	11,70					X	X		X			
	2	Čergovská 26,28	Prešov	Pl.14r.II.	64	129	4375	4375	188,91	401,61	43,2	91,8	12,11	25,75	25984,83	5,94	1402	109,386041	78,02	10,87					X	X		X			
	3	Gregorovce 217	Gregorovce	T 11	1	27	525	89	5,06	10,17	56,9	114,3	15,95	32,05	393,95	4,43	0	0				X									
	4	Janka Kráľa 1	Veľký Šariš	T06B b. KE	6	12	480	480	40,25	46,03	83,8	95,9	23,52	26,90	1911,53	3,98	0	0				X									
	5	Janka Kráľa 2	Veľký Šariš	T06B b. KE	5	9	480	413	46,51	39,61	112,6	95,9	31,59	26,90	2166,00	5,24	0	0				X									
	6	Janka Kráľa 3	Veľký Šariš	T06B b. KE	6	17	480	480	51,80	46,03	107,9	95,9	30,27	26,90	2618,92	5,46	0	0				X	X								
	7	Janka Kráľa 4	Veľký Šariš	T06B b. KE	6	14	480	480	68,27	46,03	142,2	95,9	39,90	26,90	3156,03	6,58	0	0													
	8	Jarková 13	Svinia	T 11																											
	9	Kojatice 180	Kojatice	T 11	2	20	876	506	27,64	57,82	54,6	114,3	15,32	32,05	1550,82	3,06	0	0				X									
	10	Ku amfiteátru 16	Prešov	T 11	4	4	466	466	61,21	53,25	131,3	114,3	36,84	32,05	3194,84	6,86	0	0					X								
	11	Lesná 39	Záhradné	T 11	5	11	423	346	54,00	39,53	156,1	114,3	43,78	32,05	2952,99	8,53	0	0				X	X		X	X		X			
	12	M. Čulena 47-51	Prešov	LB.MB b.	21	46	1905	1905	100,78	211,06	52,9	110,8	14,84	31,08	13862,38	7,28	479	41,93	87,53	10,41					X	X		X			
	13	Magurská 12,14	Prešov	Pl.14r.II.	64	139	5048	5048	158,18	463,39	31,3	91,8	8,79	25,75	21758,06	4,31	1435	118,00826	82,24	10,32	X				X	X		X			
	14	Magurská 13,15,17	Prešov	Pl.14r.II.	64	191	5421	5421	230,77	497,63	42,6	91,8	11,94	25,75	31743,08	5,86	2241	180,10	80,37	11,73					X	X		X			
	15	Palárikova 2	Prešov	T 11	6	13	495	495	72,43	56,56	146,3	114,3	41,04	32,05	3769,40	7,61	0	0													



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Lipany:

Bytové družstvo Prešov - Prešov


rok 2022

Okres: PO

Okres: SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha m ²	Upravená merná plocha m ²	Tepla na vykurovanie						Platba za teplo Eur	Merný náklad EUR/m ²	Spotreba teplej vody				Vykonalé opatrenia							
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda m ³	teplo MWh	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.	
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					kWh/m ³	m ³ /os.								
	16	Palárikova 3	Prešov	T 11	6	14	495	495	85,18	56,56	172,1	114,3	48,26	32,05	4504,55	9,10	0	0										
	17	Palárikova 5	Prešov	T 11	6	10	495	495	37,03	56,56	74,8	114,3	20,98	32,05	2198,91	4,44	0	0			X	X						
	18	Palárikova 8	Prešov	T 11	6	12	495	495	72,54	56,56	146,5	114,3	41,10	32,05	3346,02	6,76	0	0				X						
	19	Pri majáku 2	Prešov	O4	7	10	774	200	44,50	15,05	222,5	75,3	62,40	21,11	2963,55	14,82	188	20,30	108,00	18,80								
	20	Pri majáku 3	Prešov	O4	7	13	959	250	46,09	18,82	184,4	75,3	51,71	21,11	2621,38	10,49	139	12,85	92,43	10,69								
	21	Pri majáku 4	Prešov	O4	7	8	774	200	47,50	15,05	237,5	75,3	66,62	21,11	2680,33	13,40	140	12,88	91,96	17,50								
	22	Pri majáku 5	Prešov	O4	7	13	959	250	44,15	18,82	176,6	75,3	49,53	21,11	2508,86	10,04	241	21,79	90,41	18,54								
	23	Široké 508	Široké	T 11	6	15	573	573	64,19	65,47	112,0	114,3	31,42	32,05	3205,72	5,59	177	13,91	78,61	11,80	X							
	24	Široké 509	Široké	T 11	6	17	573	573	42,72	65,47	74,6	114,3	20,91	32,05	2032,63	3,55	172	15,07	87,64	10,12	X	X						
	25	Široké 510	Široké	T 11	6	22	573	573	40,56	65,47	70,8	114,3	19,86	32,05	2160,47	3,77	312	26,08	83,60	14,18	X							
	26	Široké 511	Široké	T 11	6	15	573	573	42,73	65,47	74,6	114,3	20,92	32,05	2211,03	3,86	311	24,68	79,37	20,73	X			X	X		X	
	27	Štúrova 1, 3	Lipany	T 13	12	54	1928	1928	152,53	235,99	79,1	122,4	21,62	33,45	8718,58	4,52	382	35,43	92,76	7,07	X	X		X	X		X	
	28	Štúrova 33-37	Prešov	T06B r. KE	28	51	2852	2852	256,21	277,70	89,8	97,4	25,20	27,31	14621,40	5,13	528	54,76	103,70	10,35	X			X	X		X	
	29	Tehelná 14	Lipany	T 11	6	14	495	495	75,82	58,06	153,2	117,3	41,85	32,05	3522,74	7,12	0	0										
	30	Vajanského 12	Prešov	PV2	13	23	1077	1077	110,86	123,97	102,9	115,1	28,87	32,29	6799,27	6,31	0	0				X						

Porovnanie skutočnej mernej spotreby tepla na vykurovanie s normatívom



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberteľ tepla:

Bytové družstvo Prešov - Prešov

Hodnotené obdobie:

rok 2022


Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3565

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody					Vykonalé opatrenia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		ulica a číslo	obec						skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív			voda	teplo	merná spotreba			Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					bytov	osôb													m ²	m ²	MWh								MWh	kWh/m ² _{MPu}	Wh/m ² D _{MPu}	m ³	MWh	kWh/m ³	m ³ /os.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	31	Vyšná Šebastová 218	Prešov	T 11	4	21	423	278	55,44	31,76	199,4	114,3	55,94	32,05	2575,52	9,26	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Bytové družstvo Prešov - Prešov


rok 2022

3565

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody					Vykonalé opatrenia								
		ulica a číslo	obec						spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.			
					skutočnosť	normatív			skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	Zat. OP	Zat. Strechy					Ekvitem.	HV								TRV	KMT	Pomer. Rozd.
					m ²	m ²			MWh	MWh	kWh/m ² _{MPu}	Wh/m ² _{DMPu}	Eur	EUR/m ²					m ³	MWh								kWh/m ³	m ³ /os.	
660004	46	M. Nešpora 31	Prešov	T06B b. KE	72	138	5808	5808	426,97	557,01	73,5	95,9	20,62	26,90	21815,74	3,76	1767	175,65	99,41	12,80	X			X	X		X			
	47	M. Nešpora 4-20	Prešov	BA NKS r. BA	108	255	12318	12318	761,64	1361,84	61,8	110,6	17,34	31,01	104764,16	8,50	3230	278,73	86,29	12,67	X	X		X	X		X			
660005	48	M. Nešpora 35-39	Prešov	BA NKS r. BA	48	100	4240	4240	280,36	468,76	66,1	110,6	18,55	31,01	38563,60	9,10	1367	117,96	86,29	13,67	X	X	X	X	X		X			
	49	M. Nešpora 36-38	Prešov	BA NKS r. BA	24	40	1812	1812	118,03	200,33	65,1	110,6	18,27	31,01	16234,72	8,96	354	30,55	86,29	8,85	X	X		X	X		X			
	50	M. Nešpora 47-51	Prešov	BA NKS r. BA	48	105	4240	4240	291,56	468,76	68,8	110,6	19,29	31,01	40104,85	9,46	1278	110,28	86,29	12,17		X		X	X		X			
660006	51	Lomnická 12, Švábska 47,49	Prešov	Pl.14r.II.	72	193	6733	6733	211,85	618,07	31,5	91,8	8,83	25,75	29709,06	4,41	2251	195,96	87,06	11,66	X	X		X	X		X			
	52	Lomnická 14	Prešov	Pl.14r.II.	32	92	2751	2751	129,42	252,53	47,0	91,8	13,20	25,75	17802,37	6,47	1091	94,98	87,06	11,86		X		X	X		X			
	53	Lomnická 16	Prešov	Pl.14r.II.	32	82	2683	2683	134,17	246,29	50,0	91,8	14,03	25,75	18454,82	6,88	1041	90,62	87,06	12,70				X	X		X			
	54	Lomnická 18,20,22	Prešov	Pl.14r.II.	56	160	5635	5635	178,96	517,27	31,8	91,8	8,91	25,75	24615,53	4,37	1771	154,17	87,06	11,07	X	X		X	X		X			
	55	Lomnická 2, Urxova 6	Prešov	Pl.14r.II.	40	93	3856	3856	189,34	353,97	49,1	91,8	13,77	25,75	26044,07	6,75	1049	91,32	87,06	11,28		X		X	X		X			
	56	Lomnická 24,26,28	Prešov	Pl.14r.II.	56	175	5635	5635	162,58	517,27	28,9	91,8	8,09	25,75	22362,64	3,97	1684	146,60	87,06	9,62				X	X		X			
	57	Lomnická 4,6,8,10	Prešov	Pl.14r.II.	64	188	5614	5614	243,42	515,35	43,4	91,8	12,16	25,75	33482,48	5,96	2013	175,24	87,06	10,71		X		X	X		X			
	58	Švábska 51,Royova 1	Prešov	Pl.14r.II.	56	160	5635	5635	219,52	517,27	39,0	91,8	10,93	25,75	30195,32	5,36	2024	176,20	87,06	12,65				X	X		X			
660007	59	Royova 2, Švábska 53-55	Prešov	Pl.14r.II.	72	178	6598	6598	264,23	605,68	40,0	91,8	11,23	25,75	36344,54	5,51	2031	185,75	91,46	11,41	X	X		X	X		X			
	60	Royova 4,6	Prešov	Pl.14r.II.	56	159	5328	5328	225,61	489,09	42,3	91,8	11,88	25,75	31032,60	5,82	1675	153,19	91,46	10,53		X		X	X		X			



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Bytové družstvo Prešov - Prešov


rok 2022

3565

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha m ²	Upravená merná plocha m ²	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo Eur	Merný náklad EUR/m ²	Spotreba teplej vody				Vykonalé opatrenia						
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda m ³	teplo MWh	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					kWh/m ³	m ³ /os.							
	61	Švábska 40,42,44,46	Prešov	Pl.14r.II.	48	182	5574	5574	250,46	511,68	44,9	91,8	12,60	25,75	34450,50	6,18	1952	178,53	91,46	10,73		X		X	X		X
	62	Švábska 52,54	Prešov	Pl.14r.II.	32	45	2090	2090	122,53	191,86	58,6	91,8	16,44	25,75	16853,38	8,06	547	50,03	91,46	12,16				X	X		X
	63	Švábska 57,59	Prešov	Pl.14r.II.	40	110	3973	3973	162,97	364,71	41,0	91,8	11,51	25,75	22416,44	5,64	1216	111,21	91,46	11,05				X	X		X
	64	Švábska 61	Prešov	Pl.14r.II.	24	58	2210	2210	103,37	202,87	46,8	91,8	13,12	25,75	14218,19	6,43	736	67,31	91,46	12,69		X	X	X	X		X
	65	Švábska 63,65,67	Prešov	Pl.14r.II.	96	164	5482	5482	345,61	503,23	63,0	91,8	17,68	25,75	47538,83	8,67	1943	177,70	91,46	11,85		X		X	X		X
	66	Švábska 64,66,68,70	Prešov	Pl.14r.II.	64	104	3794	3794	184,39	348,28	48,6	91,8	13,63	25,75	25363,57	6,69	1373	125,57	91,46	13,20		X		X	X		X
	67	Švábska 72,74	Prešov	Pl.14r.II.	32	91	2992	2992	114,77	274,66	38,4	91,8	10,76	25,75	15787,25	5,28	1062	97,13	91,46	11,67				X	X		X
	68	Švábska 76,78	Prešov	Pl.14r.II.	32	84	3050	3050	109,11	279,98	35,8	91,8	10,03	25,75	15008,55	4,92	874	79,93	91,46	10,40		X		X	X		X
	69	Važecká 12	Prešov	Pl.14r.II.	32	82	2856	2856	151,64	262,17	53,1	91,8	14,89	25,75	20857,73	7,30	964	88,17	91,46	11,76				X	X		X
	70	Važecká 2,4	Prešov	Pl.14r.II.	64	113	4220	4220	180,05	387,38	42,7	91,8	11,97	25,75	24766,02	5,87	1178	107,74	91,46	10,42	X	X		X	X		X
660029	71	Prostejovská 26-34	Prešov	T06B r. KE	120	218	8280	8280	359,25	806,22	43,4	97,4	12,17	27,31	49414,89	5,97	2269	173,88	76,63	10,41	X	X		X	X		X
	72	Prostejovská 9-21	Prešov	T06B r. KE	112	261	10600	10600	398,20	1032,11	37,6	97,4	10,54	27,31	54772,03	5,17	3039	232,88	76,63	11,64	X	X		X	X		X
	73	Prostějovská 3	Prešov	T06B b. KE	72	151	5887	5887	260,58	573,21	44,3	97,4	12,42	27,31	36047,07	6,12	1731	132,65	76,63	11,46		X		X	X		X
660030	74	Bajkalská 2-6	Prešov	BA NKS r. BA	48	108	4728	4728	286,44	522,71	60,6	110,6	16,99	31,01	39400,24	8,33	1383	102,76	74,30	12,81	X	X		X	X		X
	75	Bajkalská 8-12	Prešov	BA NKS r. BA	72	120	5200	5200	222,15	574,90	42,7	110,6	11,98	31,01	30556,49	5,88	1540	114,43	74,30	12,83				X	X		X



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Bytové družstvo Prešov - Prešov

Hodnotené obdobie:

rok 2022


Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3565

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Tepla na vykurovanie						Platba za tepla	Merný náklad	Spotreba teplej vody				Vykonalé opatrenia																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		ulica a číslo	obec						spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					kWh/m ³ _{MPu}	Wh/m ² _{D_{MPu}}								kWh/m ³	m ³ /os.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		m ²	m ²		MWh	MWh			kWh/m ² _{MPu}	Wh/m ² _{D_{MPu}}	Eur	EUR/m ²	m ³	MWh			kWh/m ³	m ³ /os.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Bytové družstvo Prešov - Prešov

Hodnotené obdobie:

rok 2022


Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3565

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplu na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody					Vykonalé opatrenia						
		ulica a číslo	obec						spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.	
					skutočnosť	normatív			skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	m ³	MWh					kWh/m ³	m ³ /os.								
		m ²	m ²		MWh	MWh	kWh/m ² _{MPu}	Wh/m ² _{DMPu}	Eur	EUR/m ²	m ³	MWh	kWh/m ³	m ³ /os.														
660034	91	Exnárova 13-15	Prešov	BA NKS r. BA	56	145	4900	4900	285,66	541,73	58,3	110,6	16,35	31,01	39293,25	8,02	1619	138,12	85,31	11,17		X		X	X		X	
	92	Exnárova 1-4	Prešov	BA NKS r. BA	64	167	5466	5466	290,93	604,30	53,2	110,6	14,93	31,01	40017,94	7,32	1975	168,49	85,31	11,83	X	X		X	X		X	
	93	Exnárova 16-19	Prešov	BA NKS r. BA	64	147	5484	5484	297,66	606,29	54,3	110,6	15,22	31,01	40943,36	7,47	1947	166,10	85,31	13,24		X		X	X		X	
	94	Exnárova 22-23	Prešov	BA NKS r. BA	32	86	2859	2859	156,70	316,08	54,8	110,6	15,37	31,01	21553,68	7,54	1046	89,23	85,31	12,16		X		X	X		X	
	95	Exnárova 24-26	Prešov	BA NKS r. BA	56	145	4752	4752	247,92	525,37	52,2	110,6	14,63	31,01	34101,53	7,18	1576	134,45	85,31	10,87		X		X	X	X	X	
	96	Exnárova 29-31	Prešov	BA NKS r. BA	56	166	5225	5225	266,37	577,66	51,0	110,6	14,30	31,01	36638,72	7,01	1815	154,84	85,31	10,93		X		X	X		X	
	97	Exnárova 32-35	Prešov	BA NKS r. BA	64	125	5187	5187	254,64	573,46	49,1	110,6	13,77	31,01	35026,56	6,75	1191	101,60	85,31	9,53		X		X	X		X	
	98	Karpatská 1,2,3	Prešov	BA NKS r. BA	56	145	5459	5459	293,42	603,53	53,7	110,6	15,08	31,01	40359,42	7,39	1647	140,50	85,31	11,36		X		X	X		X	
	99	Karpatská 10	Prešov	BA NKS b. BA	71	131	4654	4654	268,89	524,79	57,8	112,8	16,21	31,63	36986,18	7,95	1652	140,93	85,31	12,61		X		X	X		X	
	100	Karpatská 11	Prešov	BA NKS b. BA	71	130	4654	4654	278,03	524,79	59,7	112,8	16,76	31,63	38243,01	8,22	1381	117,81	85,31	10,62	X			X	X		X	
	101	Karpatská 19	Prešov	BA NKS r. BA	16	24	1058	1058	47,76	116,97	45,1	110,6	12,66	31,01	6569,22	6,21	300	25,59	85,31	12,50		X		X	X		X	
	102	Karpatská 4-7	Prešov	BA NKS r. BA	72	179	6461	6461	394,30	714,31	61,0	110,6	17,12	31,01	54235,70	8,39	1914	163,28	85,31	10,69		X		X	X		X	
	103	Karpatská 8	Prešov	BA NKS b. BA	71	121	4654	4654	279,65	524,79	60,1	112,8	16,85	31,63	38466,57	8,27	1469	125,32	85,31	12,14	X	X		X	X		X	
	104	Karpatská 9	Prešov	BA NKS b. BA	71	121	4654	4654	275,32	524,79	59,2	112,8	16,59	31,63	37870,99	8,14	1272	108,51	85,31	10,51		X		X	X		X	
660035	105	Bajkalská 14-20	Prešov	BA NKS r. BA	32	75	2948	2948	187,88	325,92	63,7	110,6	17,88	31,01	25843,62	8,77	864	73,46	85,02	11,52				X	X		X	



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Bytové družstvo Prešov - Prešov

Hodnotené obdobie:

rok 2022


Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3565

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Tepla na vykurovanie						Platba za tepla	Merný náklad	Spotreba teplej vody					Vykonalé opatrenia						
		ulica a číslo	obec						spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba									
					bytov	osôb			skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					m³	MWh	kWh/m³	m³/os.						
																							m²	m²	MWh	MWh	kWh/m² _{MPu}	Wh/m²D _{MPu}
	106	Bajkalská 22-26	Prešov	BA NKS r. BA	24	51	2212	2212	105,59	244,55	47,7	110,6	13,39	31,01	14523,80	6,57	551	46,73	84,81	10,80	X	X		X	X	X	X	
	107	Prostejovská 62-72	Prešov	BA NKS r. BA	96	221	8512	8512	523,39	941,06	61,5	110,6	17,25	31,01	71992,52	8,46	2147	182,16	84,84	9,71	X	X		X	X		X	
	108	Prostejovská 95	Prešov	BA NKS b. BA	54	86	3366	3366	191,58	379,55	56,9	112,8	15,96	31,63	26352,54	7,83	1046	88,65	84,75	12,16				X	X		X	
660036	109	Prostejovska 40-48	Prešov	BA NKS r. BA	80	199	9192	9192	521,84	1016,24	56,8	110,6	15,92	31,01	71779,58	7,81	2314	172,37	74,49	11,63	X	X		X	X		X	
	110	Prostejovska 50-60	Prešov	BA NKS r. BA	96	188	8896	8896	550,21	983,51	61,8	110,6	17,35	31,01	75681,76	8,51	1708	127,17	74,46	9,09	X	X		X	X		X	
660039	111	Dargovska 1,2,3	Prešov	BA NKS r. BA	47	114	5216	5133	255,83	567,49	49,8	110,6	13,98	31,01	35188,97	6,86	1498	124,66	83,22	13,14		X		X	X	X	X	
	112	Dargovska 4,5,6	Prešov	BA NKS r. BA	48	114	5115	5115	311,92	565,50	61,0	110,6	17,10	31,01	42904,35	8,39	1469	122,25	83,22	12,89	X	X		X	X	X	X	
	113	Kozmonautov 6,8	Prešov	BA NKS r. BA	16	41	1540	1540	75,49	170,26	49,0	110,6	13,75	31,01	10382,98	6,74	465	38,70	83,22	11,34				X	X		X	
	114	M.Benku 1	Prešov	BA NKS b. BA	72	150	6336	6368	201,96	718,06	31,7	112,8	8,90	31,63	27780,36	4,36	1915	159,37	83,22	12,77				X	X	X	X	
	115	M.Benku 3	Prešov	BA NKS b. BA	72	141	6336	6392	263,60	720,76	41,2	112,8	11,57	31,63	36258,32	5,67	1815	151,04	83,22	12,87	X	X		X	X		X	
	116	Oravská 1,2,3	Prešov	BA NKS r. BA	48	129	5016	5016	343,74	554,55	68,5	110,6	19,22	31,01	18728,23	3,73	1265	121,01	95,66	9,81		X		X	X		X	
	117	Popradská 4,5,6	Prešov	BA NKS r. BA	48	124	5115	5115	312,37	565,50	61,1	110,6	17,13	31,01	42966,50	8,40	1548	128,82	83,22	12,48	X	X		X	X		X	
660040	118	Bernolákova 1-9	Prešov	BA NKS r. BA	80	208	7643	7643	370,38	844,99	48,5	110,6	13,59	31,01	50946,41	6,67	2253	205,27	91,11	10,83	X	X		X	X	X	X	
	119	Bernolákova 2-12	Prešov	BA NKS r. BA	96	255	8254	8254	510,25	912,54	61,8	110,6	17,34	31,01	70185,48	8,50	2569	234,06	91,11	10,07	X	X		X	X		X	
	120	Šoltésovej 1-6	Prešov	BA NKS r. BA	96	258	8254	8254	514,83	912,54	62,4	110,6	17,49	31,01	70814,69	8,58	2442	222,49	91,11	9,47				X	X	X	X	



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch


Odberteľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Bytové družstvo Prešov - Prešov	
rok 2022	
3565	Okres: PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody					Vykonalé opatrenia								
		ulica a číslo	obec						spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba											
					skutočnosť	normatív															skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív						
																									m ²	m ²	MWh	MWh	kWh/m ² _{MPu}	Wh/m ² D _{MPu}
660040	121	Šoltésovej 7,8	Prešov	BA NKS r. BA	32	113	3778	3778	236,34	417,68	62,6	110,6	17,55	31,01	32508,98	8,60	1049	95,57	91,11	9,28	X	X		X	X		X			
660041	122	a.g.Svobodu 24	Prešov	BA NKS r. BA	16	44	1488	1488	89,24	164,51	60,0	110,6	16,82	31,01	12274,64	8,25	399	35,14	88,08	9,07	X	X		X	X		X			
	123	a.g.Svobodu 28-36	Prešov	BA NKS r. BA	80	193	7304	7304	461,83	807,51	63,2	110,6	17,74	31,01	63525,12	8,70	2214	195,00	88,08	11,47		X	X		X	X		X		
	124	a.g.Svobodu 38,40,42	Prešov	BA NKS r. BA	48	119	4488	4488	264,91	496,18	59,0	110,6	16,56	31,01	36439,04	8,12	1392	122,60	88,08	11,70	X	X		X	X		X			
	125	L.Novomeského 2,4	Prešov	BA NKS r. BA	32	82	3160	3160	191,10	349,36	60,5	110,6	16,96	31,01	26285,82	8,32	882	77,68	88,08	10,76	X			X	X		X			
	126	L.Novomeského 6,8,10	Prešov	BA NKS r. BA	48	112	4616	4616	192,23	510,33	41,6	110,6	11,68	31,01	26441,21	5,73	1371	120,75	88,08	12,24	X	X		X	X	X	X			
	127	M.Benku 2,4	Prešov	BA NKS r. BA	32	61	2397	2397	152,77	265,00	63,7	110,6	17,88	31,01	21013,32	8,77	705	62,09	88,08	11,56				X	X		X			
660042	128	Bernolákova 11	Prešov	BA NKS b. BA	53	91	3402	3402	206,57	383,61	60,7	112,8	17,03	31,63	28413,29	8,35	1231	117,02	95,06	13,53		X		X	X		X			
	129	Bernolákova 13	Prešov	BA NKS b. BA	53	93	3402	3402	207,15	383,61	60,9	112,8	17,08	31,63	28493,87	8,38	947	90,02	95,06	10,18	X			X	X		X			
	130	Bernolákova 15	Prešov	BA NKS b. BA	53	91	3402	3413	217,97	384,85	63,9	112,8	17,91	31,63	29981,56	8,78	1099	104,47	95,06	12,08				X	X		X			
	131	Vansová 10	Prešov	BA NKS b. BA	53	93	3402	3402	209,73	383,61	61,6	112,8	17,29	31,63	28847,85	8,48	1167	110,94	95,06	12,55		X		X	X		X			
	132	Vansová 11-14	Prešov	BA NKS r. BA	64	164	6384	6384	378,01	705,79	59,2	110,6	16,61	31,01	51995,46	8,14	1561	148,39	95,06	9,52	X	X		X	X		X			
	133	Vansová 4,5,6	Prešov	BA NKS r. BA	48	123	5168	5168	309,31	571,36	59,9	110,6	16,79	31,01	42545,81	8,23	1389	132,04	95,06	11,29	X	X		X	X		X			
	134	Vansová 9	Prešov	BA NKS b. BA	53	100	3402	3402	210,54	383,61	61,9	112,8	17,36	31,63	28959,82	8,51	974	92,59	95,06	9,74	X	X		X	X		X			
660043	135	Dubová 1,3,5	Prešov	BA NKS r. BA	48	128	4564	4564	280,86	504,58	61,5	110,6	17,26	31,01	38631,75	8,46	1409	98,43	69,86	11,01				X	X		X			



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Bytové družstvo Prešov - Prešov


rok 2022

3565

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody					Vykonalé opatrenia									
		ulica a číslo	obec						spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.				
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív																	
					m ²	m ²																						MWh	MWh	kWh/m ² _{MPu}	Wh/m ² D _{MPu}
	136	Dubová 13,15	Prešov	BA NKS r. BA	32	82	2885	2885	173,57	318,96	60,2	110,6	16,87	31,01	23874,57	8,28	965	67,41	69,86	11,77	X	X		X	X		X				
	137	Dubová 2,4,6	Prešov	BA NKS r. BA	48	151	5160	5160	336,15	570,47	65,1	110,6	18,27	31,01	46238,26	8,96	1548	108,14	69,86	10,25	X	X		X	X		X				
	138	Dubová 7,9,11	Prešov	BA NKS r. BA	48	145	5082	5082	308,81	561,85	60,8	110,6	17,04	31,01	42477,00	8,36	1535	107,23	69,86	10,59	X			X	X		X				
	139	Dubová 8,10	Prešov	BA NKS r. BA	32	63	2861	2861	180,03	316,30	62,9	110,6	17,65	31,01	24763,72	8,66	946	66,08	69,86	15,02		X		X	X		X				
	140	Federátov 1,3,5	Prešov	BA NKS r. BA	48	127	4718	4718	348,55	521,61	73,9	110,6	20,72	31,01	19470,29	4,13	1475	155,86	105,67	11,61	X	X		X	X		X				
	141	Federátov 2,4,6	Prešov	BA NKS r. BA	48	118	4564	4584	283,79	506,79	61,9	110,6	17,36	31,01	39035,13	8,52	1201	83,90	69,86	10,18	X	X		X	X		X				
	142	Federátov 7,9,11,13	Prešov	BA NKS r. BA	64	161	6416	6416	398,22	709,33	62,1	110,6	17,41	31,01	54775,50	8,54	2042	142,65	69,86	12,68	X			X	X		X				
	143	Justičná 1,3,5	Prešov	BA NKS r. BA	48	115	4718	4718	284,32	521,61	60,3	110,6	16,90	31,01	39108,58	8,29	1479	103,32	69,86	12,86	X	X		X	X		X				
	144	Justičná 2,4,6	Prešov	BA NKS r. BA	48	114	4718	4718	259,87	521,61	55,1	110,6	15,45	31,01	35744,68	7,58	1376	96,12	69,86	12,07	X	X		X	X		X				
	145	Justičná 7,9	Prešov	BA NKS r. BA	32	63	2925	2925	181,82	323,38	62,2	110,6	17,44	31,01	25009,89	8,55	900	62,87	69,86	14,29	X	X		X	X		X				
	146	Justičná 8,10,12	Prešov	BA NKS r. BA	48	122	4634	4634	275,28	512,32	59,4	110,6	16,66	31,01	37864,56	8,17	1514	105,76	69,86	12,41	X			X	X		X				
	147	Šmreková 1,3	Prešov	BA NKS r. BA	32	85	4215	4129	185,33	456,49	44,9	110,6	12,59	31,01	25492,78	6,17	953	66,57	69,86	11,21	X	X	X	X	X	X	X				
	148	Šmreková 11,13	Prešov	BA NKS r. BA	32	58	2893	2893	153,58	319,84	53,1	110,6	14,89	31,01	21124,62	7,30	837	58,47	69,86	14,43	X	X		X	X	X	X				
	149	Šmreková 5,7,9	Prešov	BA NKS r. BA	48	123	5200	5200	302,33	574,90	58,1	110,6	16,31	31,01	41585,20	8,00	1487	103,88	69,86	12,09	X	X		X	X		X				
	150	Višňová 1-5	Prešov	BA NKS r. BA	80	219	7723	7723	478,70	853,83	62,0	110,6	17,39	31,01	65845,32	8,53	2651	185,19	69,86	12,11		X		X	X		X				



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch


Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Bytové družstvo Prešov - Prešov	
rok 2022	
3565	Okres: PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Tepló na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody				Vykonalé opatrenia								
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.		
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					m³	MWh								kWh/m³	m³/os.
m²	m²	MWh	MWh	kWh/m² _{MPu}	Wh/m²D _{MPu}	Eur	EUR/m²	m³	MWh	kWh/m³	m³/os.																		
660044	151	A.Matušku 1-5	Prešov	BA NKS r. BA	36	103	4500	4500	247,66	497,51	55,0	110,6	15,44	31,01	34065,58	7,57	1053	111,61	105,99	10,22	X			X	X		X		
	152	A.Matušku 2-6,8-12	Prešov	BA NKS r. BA	48	123	4433	4433	286,84	490,10	64,7	110,6	18,15	31,01	39454,75	8,90	1246	132,07	105,99	10,13	X			X	X		X		
	153	P.Horova 12-17	Prešov	BA NKS r. BA	95	219	8350	8281	506,25	915,52	61,1	110,6	17,15	31,01	69635,30	8,41	2261	239,65	105,99	10,32	X			X	X		X		
	154	Zimná 2-12	Prešov	BA NKS r. BA	48	138	4236	4236	308,99	468,32	72,9	110,6	20,46	31,01	42501,15	10,03	1286	136,31	105,99	9,32		X		X	X		X		
660046	155	P.Horova 6-11	Prešov	BA NKS r. BA	96	201	8342	8342	428,09	922,27	51,3	110,6	14,39	31,01	58883,47	7,06	2249	172,22	76,57	11,19	X	X		X	X		X		
660047	156	Grešova 14-16	Prešov	T06B r. KE	32	62	2920	2920	105,87	284,32	36,3	97,4	10,17	27,31	14562,63	4,99	714	46,40	64,98	11,52				X	X		X		
	157	Grešova 18-20	Prešov	T06B r. KE	46	70	3528	3528	147,94	343,52	41,9	97,4	11,76	27,31	20348,74	5,77	827	57,89	69,99	11,81				X	X		X		
	158	Grešova 2-12	Prešov	T 03	56	119	4835	4835	253,92	600,65	52,5	124,2	14,73	34,85	34927,38	7,22	1291	96,07	74,41	10,85				X	X		X		
	159	Vajanského 2,4,6	Prešov	T06B r. KE	56	83	3993	3993	159,25	388,80	39,9	97,4	11,19	27,31	21905,00	5,49	1009	82,84	82,10	12,16	X	X		X	X		X		
660048	160	SDH 17,19,21,23,25	Prešov	T 03	42	58	3072	3072	156,54	381,63	51,0	124,2	14,29	34,85	21531,62	7,01	770	74,17	96,33	13,28	X	X		X	X		X		
	161	SDH 5,7	Prešov	T 03	12	24	1041	456	8,16	56,65	17,9	124,2	5,02	34,85	1122,02	2,46	2	0,19	96,33	0,08									
	162	SDH 9,11	Prešov	T 03	12	23	1041	541	58,45	67,21	108,0	124,2	30,31	34,85	8040,21	14,86	199	19,17	96,33	8,65									
	163	Záhradná 1,3	Prešov	T 03	35	57	2760	2760	156,95	342,87	56,9	124,2	15,95	34,85	21589,12	7,82	903	86,99	96,33	15,84	X			X	X		X		
660050	164	Štefánikova 11-15	Prešov	BA NKS r. BA	36	61	3199	3199	197,64	353,67	61,8	110,6	17,33	31,01	27185,23	8,50	878	58,82	66,99	14,39				X	X		X		
660053	165	Hviezdoslavova 2-6	Prešov	BA NKS r. BA	36	57	2731	2731	184,30	301,93	67,5	110,6	18,93	31,01	25350,17	9,28	603	55,04	91,28	10,58				X	X				



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Bytové družstvo Prešov - Prešov


rok 2022

3565

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplota na vykurovanie						Platba za teplota	Merný náklad	Spotreba teplej vody					Vykonalé opatrenia						
		ulica a číslo	obec						spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplota	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.	
					bytov	osôb	m ²	m ²	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					kWh/m ² D _{MPu}	Wh/m ² D _{MPu}								Eur
660057	166	J.Borodáča 13-15	Prešov	T 03	16	29	1604	1604	91,80	199,26	57,2	124,2	16,05	34,85	12627,49	7,87	346	34,06	98,45	11,93	X	X		X	X		X	
	167	J.Borodáča 7,9,11	Prešov	T 03	28	53	2412	2412	145,53	299,64	60,3	124,2	16,92	34,85	20018,37	8,30	663	65,27	98,45	12,51	X	X		X	X		X	
	168	Pavl.nám. 16-18	Prešov	T 03	28	43	2436	2436	144,96	302,62	59,5	124,2	16,69	34,85	19939,88	8,19	433	42,63	98,45	10,07		X			X	X		X
660061	169	17.nov. 180-184	Prešov	T 03	20	46	1600	1600	108,95	198,77	68,1	124,2	19,10	34,85	14985,65	9,37	573	47,05	82,12	12,46				X	X		X	
	170	17.nov. 186-194	Prešov	T 03	34	61	3168	3090	167,66	383,87	54,3	124,2	15,22	34,85	23061,75	7,46	808	65,64	81,23	13,25				X	X		X	
	171	Požiarnická 19	Prešov	T06B b. KE	12	22	1014	1014	62,23	97,25	61,4	95,9	17,21	26,90	8559,77	8,44	279	22,91	82,12	12,68	X			X	X		X	
	172	Požiarnická 21	Prešov	T06B b. KE	16	30	1352	1352	83,47	129,66	61,7	95,9	17,32	26,90	11480,83	8,49	542	44,51	82,12	18,07	X			X	X		X	
	173	Požiarnická 23	Prešov	T06B b. KE	16	34	1352	1352	85,28	129,66	63,1	95,9	17,69	26,90	11730,08	8,68	410	33,67	82,12	12,06	X			X	X		X	
	174	Požiarnická 25	Prešov	T06B b. KE	16	38	1352	1352	67,75	129,66	50,1	95,9	14,06	26,90	9318,80	6,89	549	45,08	82,12	14,45	X			X	X		X	
	175	Požiarnická 27	Prešov	T06B b. KE	16	31	1352	1352	71,29	129,66	52,7	95,9	14,79	26,90	9806,25	7,25	350	28,74	82,12	11,29				X	X		X	
660068	176	Lesnícka 12	Prešov	T 03	6	16	673	673	68,41	83,61	101,6	124,2	28,51	34,85	9409,44	13,98	0	0,00						X	X		X	
	177	Lesnícka 16,18	Prešov	T 03	18	38	1449	1449	67,78	180,01	46,8	124,2	13,12	34,85	9322,90	6,43	446	37,97	85,12	11,74				X	X		X	
	178	Lesnícka 20,22	Prešov	T 03	18	46	1449	1449	71,81	180,01	49,6	124,2	13,90	34,85	9877,11	6,82	358	33,72	94,18	7,78	X			X	X		X	
	179	Lesnícka 24,26,28	Prešov	T 03	18	46	1310	1310	77,08	162,74	58,8	124,2	16,50	34,85	10601,69	8,09	422	34,99	82,91	9,17	X	X		X	X		X	
	180	Lesnícka 30,32,34	Prešov	T 03	18	34	1310	1310	73,24	162,74	55,9	124,2	15,68	34,85	10073,66	7,69	449	41,46	92,34	13,21				X	X		X	



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Sabinov:

Bytové družstvo Prešov - Prešov

rok 2022

3565

3298


Okres:

PO

Okres:

SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Tepla na vykurovanie						Platba za tepla	Merný náklad	Spotreba teplej vody					Vykonalé opatrenia						
		ulica a číslo	obec						spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.	
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív														
					m ²	m ²																						MWh
		m ³	MWh		kWh/m ³	m ³ /os.																						
660068	181	Solivarská 33,35	Prešov	T06B r. KE	24	58	2020	2020	87,30	196,69	43,2	97,4	12,12	27,31	12007,93	5,94	870	75,65	86,96	15,00	X			X	X		X	
	182	Solivarská 37,39	Prešov	T06B r. KE	24	64	2020	2020	88,65	196,69	43,9	97,4	12,31	27,31	12193,17	6,04	691	57,67	83,46	10,80	X	X		X	X		X	
	183	Solivarská 41,43	Prešov	T06B r. KE	24	57	2020	2020	89,90	196,69	44,5	97,4	12,48	27,31	12365,50	6,12	588	49,06	83,44	10,32	X	X		X	X		X	
	184	Solivarská 67-71	Prešov	T06B r. KE	36	87	3244	3244	147,77	315,87	45,6	97,4	12,78	27,31	20325,31	6,27	874	72,84	83,34	10,05	X			X	X		X	
660193	185	Komenského 10,11,12	Sabinov	T 03	26	58	1899	1899	82,51	218,24	43,4	114,9	13,17	34,85	8296,07	4,37	548	60,12	109,71	9,45	X	X		X	X		X	
	186	Komenského 15,16,17	Sabinov	T 03	27	47	1962	1962	85,52	225,48	43,6	114,9	13,22	34,85	8598,73	4,38	559	61,33	109,71	11,89	X	X		X	X		X	
	187	Komenského 25,26	Sabinov	T06B r. KE	36	77	2773	2773	118,58	249,78	42,8	90,1	12,97	27,31	11922,76	4,30	778	85,35	109,71	10,10	X	X		X	X		X	
	188	Komenského 27,28	Sabinov	T06B r. KE	36	91	2773	2773	115,25	249,78	41,6	90,1	12,60	27,31	11587,95	4,18	872	95,67	109,71	9,58	X	X		X	X		X	
	189	Komenského 34,35	Sabinov	BA NKS r. BA	32	100	2534	2534	133,33	259,17	52,6	102,3	15,95	31,01	13405,83	5,29	657	72,08	109,71	6,57	X	X		X	X		X	
660194	190	17. novembra 23,24	Sabinov	BA NKS r. BA	24	69	2852	2852	154,20	291,69	54,1	102,3	16,39	31,01	15504,26	5,44	672	71,73	106,75	9,74	X	X		X	X		X	
	191	Murgašova 13,14	Sabinov	BA NKS r. BA	24	69	3002	1521	39,18	155,56	25,8	102,3	7,81	31,01	3939,40	2,59	133	14,20	106,75	1,93	X			X	X		X	
	192	Murgašova 7,8	Sabinov	BA NKS r. BA	24	57	2096	2096	88,56	214,37	42,3	102,3	12,81	31,01	8904,37	4,25	352	37,58	106,75	6,18	X	X		X	X		X	
	193	Ružová 45-47	Sabinov	BA NKS r. BA	24	52	1780	1780	116,39	182,05	65,4	102,3	19,83	31,01	11702,62	6,57	490	52,31	106,75	9,42		X		X	X		X	
	194	Ružová 48,49,50	Sabinov	BA NKS r. BA	24	68	2136	2136	147,54	218,46	69,1	102,3	20,94	31,01	14834,62	6,95	635	67,78	106,75	9,34	X			X	X		X	
660195	195	17. novembra 72-73	Sabinov	Pl.14r.II.	36	102	2928	2928	116,53	248,65	39,8	84,9	12,07	25,75	11716,66	4,00	975	105,83	108,54	9,56	X	X		X	X		X	



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Sabinov:

Bytové družstvo Prešov - Prešov

rok 2022

3565

3298

Okres:


PO

Okres:

SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody				Vykonané opatrenia							
		ulica a číslo	obec						spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.	
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					kWh/m ³	m ³ /os.								
					bytov	osôb																						m ²
660195	196	17.novembra 74-77	Sabinov	Pl.14r.II.	63	201	5903	5903	213,35	501,29	36,1	84,9	10,96	25,75	21451,56	3,63	1687	183,11	108,54	8,39	X				X	X		X
	197	17.novembra 78-81	Sabinov	Pl.14r.II.	80	212	7579	7579	262,07	643,62	34,6	84,9	10,48	25,75	26350,20	3,48	2037	221,09	108,54	9,61					X	X		X
	198	Jakubovská 5,6	Sabinov	Pl.14r.II.	42	146	3998	3998	207,76	339,52	52,0	84,9	15,76	25,75	20889,48	5,22	1168	126,77	108,54	8,00		X			X	X		X
	199	M. Slovenskej 15-18	Sabinov	BA NKS r. BA	24	83	3615	3615	175,20	369,73	48,5	102,3	14,69	31,01	17616,15	4,87	514	55,79	108,54	6,19					X	X		X
	200	Prešovská 16-18	Sabinov	Pl.14r.II.	66	196	6035	6035	190,42	512,50	31,6	84,9	9,57	25,75	19146,02	3,17	1728	187,55	108,54	8,82	X	X			X	X		X
	201	Puškinova 1,2,3	Sabinov	Pl.14r.II.	42	135	3999	3999	198,77	339,60	49,7	84,9	15,07	25,75	19985,63	5,00	1103	119,72	108,54	8,17		X			X	X		X
	202	Puškinova 19-20	Sabinov	Pl.14r.II.	48	133	4217	4217	150,86	358,12	35,8	84,9	10,85	25,75	15168,39	3,60	1149	124,71	108,54	8,64	X	X			X	X		X
	203	Puškinova 21-22	Sabinov	Pl.14r.II.	36	108	3647	3647	117,54	309,71	32,2	84,9	9,77	25,75	11818,21	3,24	997	108,21	108,54	9,23	X	X			X	X		X
660312	204	Ďumbierska 1, Magurska 2	Prešov	Pl.14r.II.	40	120	3873	3873	184,72	355,53	47,7	91,8	13,38	25,75	25408,01	6,56	1260	103,09	81,82	10,50					X	X		X
	205	Ďumbierska 13,15	Prešov	Pl.14r.II.	39	111	3977	3908	170,52	358,74	43,6	91,8	12,24	25,75	23455,52	6,00	1287	103,92	80,75	11,59		X			X	X		X
	206	Ďumbierska 17,19	Prešov	Pl.14r.II.	40	114	3693	3693	206,46	339,01	55,9	91,8	15,68	25,75	28398,58	7,69	1693	119,98	70,87	14,85		X			X	X		X
	207	Ďumbierska 3,5	Prešov	Pl.14r.II.	56	128	4480	4480	151,29	411,25	33,8	91,8	9,47	25,75	20810,41	4,65	1681	137,22	81,63	13,13	X				X	X		X
	208	Ďumbierska 7,9,11	Prešov	Pl.14r.II.	64	142	5484	5484	240,31	503,41	43,8	91,8	12,29	25,75	33055,17	6,03	1878	150,44	80,11	13,23	X	X			X	X		X
	209	Magurská 4,6	Prešov	Pl.14r.II.	64	128	4329	4329	185,10	397,39	42,8	91,8	11,99	25,75	25461,21	5,88	1994	156,83	78,65	15,58	X				X	X		X
	210	Magurská 8,10	Prešov	Pl.14r.II.	40	110	3776	3776	174,40	346,62	46,2	91,8	12,95	25,75	23989,11	6,35	1351	110,10	81,50	12,28		X			X	X		X

Porovnanie skutočnej mernej spotreby tepla na vykurovanie s normatívom



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Bytové družstvo Prešov - Prešov


rok 2022

3565

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody				Vykonalé opatrenia										
		ulica a číslo	obec						spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.				
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív																	
					m ²	m ²																						MWh	MWh	kWh/m ² _{MPu}	Wh/m ² D _{MPu}
660313	211	Ďumbierská 10,12	Prešov	Pl.14r.II.	64	128	4513	4513	244,19	414,28	54,1	91,8	15,18	25,75	33588,69	7,44	1621	129,88	80,12	12,66					X	X		X			
	212	Ďumbierská 14,16	Prešov	Pl.14r.II.	56	116	4561	4587	213,62	421,07	46,6	91,8	13,06	25,75	29383,43	6,41	1664	130,93	78,68	14,34					X	X		X			
	213	Ďumbierská 2,4	Prešov	Pl.14r.II.	30	83	3140	3140	123,97	288,24	39,5	91,8	11,07	25,75	17052,60	5,43	1127	89,66	79,56	13,58					X	X		X			
	214	Ďumbierská 6,8	Prešov	Pl.14r.II.	40	116	3929	3929	159,32	360,67	40,6	91,8	11,37	25,75	21915,03	5,58	1557	123,47	79,30	13,42					X	X		X			
660314	215	Sibírska 1,3,5	Prešov	Pl.14r.II.	70	162	5776	5849	182,17	536,92	31,1	91,8	8,74	25,75	25057,82	4,28	1874	151,89	81,05	11,57					X	X		X			
	216	Sibírska 11,13	Prešov	Pl.14r.II.	40	137	3697	3697	222,26	339,37	60,1	91,8	16,86	25,75	30571,52	8,27	1600	133,78	83,61	11,68											
	217	Sibírska 15,17,19	Prešov	Pl.14r.II.	80	186	5920	5920	222,83	543,44	37,6	91,8	10,56	25,75	30649,93	5,18	2249	181,83	80,85	12,09	X				X	X		X			
	218	Sibírska 21,23	Prešov	Pl.14r.II.	56	166	5489	5489	155,25	503,87	28,3	91,8	7,93	25,75	21354,78	3,89	1916	156,41	81,64	11,54	X				X	X		X			
	219	Sibírska 25,27	Prešov	Pl.14r.II.	40	123	4299	4299	168,11	394,63	39,1	91,8	10,97	25,75	23123,25	5,38	1094	89,41	81,73	8,89					X	X		X			
	220	Sibírska 29,31	Prešov	Pl.14r.II.	32	126	3689	3719	237,47	341,39	63,9	91,8	17,91	25,75	32663,80	8,78	1516	128,90	85,03	12,03					X	X		X			
	221	Sibírska 33,35	Prešov	Pl.14r.II.	40	112	3675	3675	175,62	337,35	47,8	91,8	13,40	25,75	24156,81	6,57	1182	97,20	82,24	10,55	X				X	X		X			
	222	Sibírska 7,9	Prešov	Pl.14r.II.	40	122	3775	3775	155,32	346,53	41,1	91,8	11,54	25,75	21364,50	5,66	1275	103,64	81,29	10,45	X	X			X		X				
660315	223	Sibírska 12,14	Prešov	Pl.14r.II.	40	111	3681	3681	197,84	337,90	53,7	91,8	15,08	25,75	27212,91	7,39	1469	124,53	84,77	13,23		X			X	X		X			
	224	Sibírska 16,18,20	Prešov	Pl.14r.II.	56	169	5004	5004	281,16	459,35	56,2	91,8	15,76	25,75	38673,14	7,73	1761	149,90	85,12	10,42		X			X	X		X			
	225	Sibírska 28,30	Prešov	Pl.14r.II.	56	139	4588	4596	151,80	421,90	33,0	91,8	9,26	25,75	20880,05	4,54	1453	125,70	86,51	10,45					X	X		X			



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Lipany:

Bytové družstvo Prešov - Prešov

rok 2022

3565

3660


Okres:

PO

Okres:

SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody					Vykonalé opatrenia						
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.	
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					kWh/m ³	m ³ /os.								
							m ²	m ²																				
660315	226	Sibírska 6,8,10	Prešov	Pl.14r.II.	70	172	5526	5526	302,38	507,27	54,7	91,8	15,35	25,75	41592,59	7,53	2096	201,54	96,15	12,19		X						X
660316	227	Čergovská 10,12	Prešov	Pl.14r.II.	40	113	3568	3568	142,54	327,53	39,9	91,8	11,21	25,75	19606,15	5,49	1715	135,28	78,88	15,18	X	X		X	X			X
	228	Čergovská 16,18,20	Prešov	Pl.14r.II.	56	161	4940	4950	222,89	454,39	45,0	91,8	12,63	25,75	30659,02	6,19	1926	151,38	78,60	11,96				X	X			X
	229	Čergovská 2,4	Prešov	Pl.14r.II.	56	126	4375	4375	211,61	401,61	48,4	91,8	13,57	25,75	29107,59	6,65	1560	122,07	78,25	12,38				X	X			X
	230	Čergovská 6,8	Prešov	Pl.14r.II.	48	99	4178	4178	197,99	383,53	47,4	91,8	13,29	25,75	27233,92	6,52	1395	108,67	77,90	14,09				X	X			X
	231	Magurská 1,3,5	Prešov	Pl.14r.II.	88	188	6037	6037	316,22	554,18	52,4	91,8	14,69	25,75	43496,16	7,20	1966	160,53	81,65	10,46		X		X	X			X
	232	Magurská 7,9,11	Prešov	Pl.14r.II.	64	158	5379	5379	260,06	493,77	48,3	91,8	13,56	25,75	35771,48	6,65	1956	153,96	78,71	12,38				X	X			X
660317	233	Vihorlatská 1,2	Prešov	Pl.14r.II.	40	129	3752	3752	152,83	344,42	40,7	91,8	11,43	25,75	21021,69	5,60	1361	109,55	80,49	10,55	X	X		X	X			X
	234	Vihorlatská 11,12,13	Prešov	Pl.14r.II.	64	151	5692	5692	223,53	522,51	39,3	91,8	11,01	25,75	30746,07	5,40	2134	162,38	76,09	14,13	X	X		X	X			X
	235	Vihorlatská 14,15,16	Prešov	Pl.14r.II.	56	150	5356	5356	259,85	491,66	48,5	91,8	13,61	25,75	35742,78	6,67	1744	135,62	77,76	11,63		X		X	X			X
	236	Vihorlatská 17,18	Prešov	Pl.14r.II.	56	107	4260	4260	194,74	391,05	45,7	91,8	12,82	25,75	26786,46	6,29	1399	110,41	78,92	13,07				X	X			X
	237	Vihorlatská 19,20	Prešov	Pl.14r.II.	56	125	4260	4260	211,54	391,05	49,7	91,8	13,93	25,75	29096,73	6,83	1663	137,69	82,80	13,30		X		X	X			X
	238	Vihorlatská 21,23	Prešov	Pl.14r.II.	80	135	7003	7003	215,33	642,85	30,7	91,8	8,62	25,75	29618,47	4,23	1790	143,43	80,13	13,26				X	X			X
	239	Vihorlatská 8,9,10	Prešov	Pl.14r.II.	72	181	5887	5887	171,90	540,41	29,2	91,8	8,19	25,75	23645,59	4,02	1904	158,07	83,02	10,52				X	X			X



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Lipany:

Bytové družstvo Prešov - Prešov

rok 2022

3565

3660


Okres:

PO

Okres:

SB

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Teplota na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody				Vykonalé opatrenia							
		ulica a číslo	obec						spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.	
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					kWh/m ³	m ³ /os.								
					bytov	osôb	m ²	m ²																				MWh
660404	240	Štúrova 5	Lipany	T 13	12	51	964	964	123,79	118,00	128,4	122,4	35,09	33,45	7153,19	7,42	243	20,879407	85,92	4,76					X	X		X
660406	241	Pod Kopaninou 1,3,5	Lipany	Pl.14r.II.	36	117	3479	3479	131,08	327,83	37,7	94,2	10,30	25,75	14272,18	4,10	1102	117,54573	106,67	9,42	X	X			X	X		X
	242	Pod Kopaninou 13,15,17	Lipany	Pl.14r.II.	48	117	3787	3787	147,15	356,85	38,9	94,2	10,62	25,75	16021,88	4,23	1141	121,70667	106,67	9,75	X	X			X	X		X
	243	Pod Kopaninou 7,9,11	Lipany	Pl.14r.II.	42	135	3787	3787	150,01	356,85	39,6	94,2	10,82	25,75	16333,25	4,31	1231	131,30842	106,67	9,12	X	X			X	X		X
660423	244	Obrancov mieru 70,72	Prešov	T06B b. KE	54	89	4113	4113	205,29	394,45	49,9	95,9	14,00	26,90	28237,77	6,87	1025	80,308	78,35	11,52	X				X	X		X
660424	245	Čsl.armády 1-7	Prešov	LB,MB r.	48	85	3516	3516	207,868	390,67	59,1	111,1	16,58	31,17	28592,35	8,13	1307	85,741	65,60	15,38	X				X	X		X
660425	246	Čsl.armády 17-19	Prešov	LB,MB r.	36	61	2380	2380	139,718	264,45	58,7	111,1	16,47	31,17	19218,30	8,07	694	49,0044298	70,61	11,38		X			X	X		X
660426	247	Levočská 49-53	Prešov	LB,MB r.	51	80	3482	3482	240,30726	386,90	69,0	111,1	19,36	31,17	33054,48	9,49	1208	93,3996944	77,32	15,10					X	X		X
660432	248	Volgogradská 66-86	Prešov	T06B r. KE	249	450	20152	20152	729,080501	1962,18	36,2	97,4	10,15	27,31	100285,59	4,98	5697	401,534189	70,48	12,66	X	X			X	X		X
	249	Volgogradská 92	Prešov	T06B b. KE	16	34	1204	1204	86,775	115,47	72,1	95,9	20,22	26,90	11935,97	9,91	359	25,3187532	70,53	10,56	X				X	X		X
	250	Volgogradská 94	Prešov	T06B b. KE	16	38	1204	1204	90,024	115,47	74,8	95,9	20,97	26,90	12382,92	10,28	387	27,2934749	70,53	10,18		X			X	X		X
660434	251	Čsl.armády 9-15	Prešov	LB,MB r.	48	97	3516	3516	191,451	390,67	54,5	111,1	15,27	31,17	26334,29	7,49	1130	52,692	46,63	11,65	X	X	X		X	X		X
660436	252	Októbrová 65-73	Prešov	LB,MB r.	59	112	4352	4352	220,282	483,56	50,6	111,1	14,20	31,17	30311,84	6,97	1288	71,135	55,23	11,50					X	X		X
660437	253	Októbrová 75-83	Prešov	LB,MB r.	60	105	4352	4352	212,618	483,56	48,9	111,1	13,70	31,17	29245,78	6,72	1306	91,431	70,01	12,44		X			X	X		X
660438	254	Levočská 71-79	Prešov	LB,MB r.	60	134	4352	4352	254,516	483,56	58,5	111,1	16,40	31,17	35008,90	8,04	1352	100,129	74,06	10,09	X	X			X	X		X



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Bytové družstvo Prešov - Prešov

Hodnotené obdobie:

rok 2022


Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

3565

Okres:

PO

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Tepla na vykurovanie						Platba za tepla	Merný náklad	Spotreba teplej vody					Vykonalé opatrenia						
		ulica a číslo	obec						spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.	
					skutočnosť	normatív			skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív														
					m ²	m ²			MWh	MWh	kWh/m ² _{MPu}	Wh/m ² D _{MPu}	Eur	EUR/m ²					m ³	MWh								kWh/m ³
660439	255	Levočská 85-93	Prešov	LB,MB r.	60	120	4352	4352	243,50	483,56	56,0	111,1	15,69	31,17	33494,06	7,70	1875	118,02	62,94	15,63		X		X	X		X	
660440	256	M.Čulena 26-32	Prešov	LB,MB r.	48	111	3460	3460	179,87	384,45	52,0	111,1	14,58	31,17	24741,09	7,15	1079	93,18	86,36	9,72	X	X		X	X		X	
660441	257	M.Čulena 18-24	Prešov	LB,MB r.	48	101	3460	3460	173,63	384,45	50,2	111,1	14,08	31,17	23882,54	6,90	1111	77,31	69,58	11,00	X	X		X	X		X	
660446	258	Nábřežná 10	Prešov	T 03	12	26	1412	1412	103,90	175,41	73,6	124,2	20,64	34,85	14291,35	10,12	280	21,58	77,06	10,77				X	X		X	
660448	259	M.Čulena 29-33	Prešov	LB,MB r.	21	40	1905	1905	113,27	211,67	59,5	111,1	16,68	31,17	15580,89	8,18	498	43,59	87,53	12,45				X	X		X	
	260	M.Čulena 35-39	Prešov	LB,MB r.	21	40	1905	1905	115,51	211,67	60,6	111,1	17,01	31,17	15888,50	8,34	527	46,13	87,53	13,18		X		X	X		X	
	261	M.Čulena 41-45	Prešov	LB,MB r.	21	42	1905	1905	107,15	211,67	56,2	111,1	15,78	31,17	14739,00	7,74	514	44,99	87,53	12,24				X	X		X	
661274	262	M.Slovenskej 20-24	Prešov	LB,MB r.	69	114	4936	4936	235,44	548,45	47,7	111,1	13,38	31,17	32385,00	6,56	1293	104,66	80,94	11,34	X			X	X		X	
	263	M.Slovenskej 6	Prešov	LB,MB b.	48	100	3744	3744	210,18	414,81	56,1	110,8	15,75	31,08	28909,85	7,72	1156	93,57	80,94	11,56	X	X	X	X	X		X	
	264	VI.Clementisa 1-6	Prešov	T06B r. KE	144	247	9864	9864	405,43	960,45	41,1	97,4	11,53	27,31	55766,64	5,65	2879	233,04	80,94	11,66	X	X		X	X		X	
661275	265	V.Clementisa 10-14	Prešov	T06B r. KE	115	198	9160	9160	413,10	891,90	45,1	97,4	12,65	27,31	56821,66	6,20	2456	160,91	65,52	12,40				X	X		X	
	266	Volgogradska 2	Prešov	T06B b. KE	48	104	4507	4507	187,59	432,24	41,6	95,9	11,67	26,90	25802,75	5,73	1273	83,40	65,52	12,24	X			X	X		X	
	267	Volgogradska 20-26	Prešov	T06B r. KE	92	170	7320	7320	256,35	712,74	35,0	97,4	9,82	27,31	35261,12	4,82	1999	130,97	65,52	11,76		X		X	X		X	
	268	Volgogradska 4	Prešov	T06B b. KE	48	81	4507	4507	191,86	432,24	42,6	95,9	11,94	26,90	26391,11	5,86	978	64,07	65,52	12,07	X			X	X		X	
	269	Volgogradska 40-46	Prešov	T06B r. KE	64	132	5867	5867	252,67	571,26	43,1	97,4	12,08	27,31	34755,26	5,92	1679	110,00	65,52	12,72	X	X		X	X		X	



Základné údaje o dodávke a spotrebe tepla v objektoch

Odberateľ tepla:

Hodnotené obdobie:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Prešov:

Počet dennostupňov v hodnotenom období Sabinov:

Bytové družstvo Prešov - Prešov			
rok 2022			
3565	Okres:	PO	
3298	Okres:	SB	

Evidenč. číslo zdroja (OST)	P.č.	Adresa objektu		Stavebná sústava	Počet		Merná plocha	Upravená merná plocha	Tepla na vykurovanie						Platba za teplo	Merný náklad	Spotreba teplej vody				Vykonalé opatrenia						
		ulica a číslo	obec		bytov	osôb			spotreba		merná spotreba		merná spotreba na D				voda	teplo	merná spotreba		Zat. OP	Zat. Strechy	Ekvitem.	HV	TRV	KMT	Pomer. Rozd.
									skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív	skutočnosť	normatív					kWh/m ³	m ³ /os.							
					m ²	m ²	MWh	MWh	kWh/m ² _{MPu}	Wh/m ² _{D_{MPu}}	Eur	EUR/m ²	m ³	MWh	kWh/m ³	m ³ /os.											
661513	270	Mukačevská 31-39	Prešov	T06B r. KE	115	218	8544	8544	344,80	831,92	40,4	97,4	11,32	27,31	47427,61	5,55	2665	238,75	89,59	12,22	X	X		X	X	X	
	271	Mukačevská 14	Prešov	T06B b. KE	16	34	1204	1204	51,25	115,47	42,6	95,9	11,94	26,90	7049,48	5,86	332	29,74	89,59	9,76				X	X	X	
	272	Mukačevská 2	Prešov	T06B b. KE	16	37	1204	1264	113,48	121,22	89,8	95,9	25,18	26,90	15608,54	12,35	393	35,21	89,59	10,62		X					
	273	Mukačevská 4	Prešov	T06B b. KE	16	31	1204	1204	47,04	115,47	39,1	95,9	10,96	26,90	6470,57	5,37	397	35,57	89,59	12,81	X	X		X	X	X	
	274	Mukačevská 53-57	Prešov	T06B r. KE	69	119	5005	5005	218,79	487,33	43,7	97,4	12,26	27,31	30095,29	6,01	1556	139,40	89,59	13,08	X			X	X	X	
	275	Prostejovská 16-24	Prešov	T06B r. KE	120	217	8280	8280	342,26	806,22	41,3	97,4	11,59	27,31	47078,44	5,69	2298	176,10	76,63	10,59	X	X		X	X	X	
661714	276	Nezabudova 31	Sabinov	O1	55	129	3068	2864	205,81	303,76	71,9	106,1	21,79	32,16	20693,48	7,23	997	122,36	122,73	7,73							
660035	277	Prostejovská 69-79	Prešov	BA NKS r. BA	96	194	8512	8512	393,65	941,06	46,2	110,6	12,97	31,01	54146,96	6,36	1979	167,62	84,70	10,20							
	278	Šípková 25	Ľubotice		12	18	1271	1271	65,73	82,92	51,7	65,2	14,51	18,3	5624,88	4,43	218	23,92	109,70	12,11							
	279	Šípková 26	Ľubotice		17	26	1880	1880	97,78	122,66	52,0	65,2	14,59	18,3	7554,53	4,02	301	31,33	104,09	11,58							

